

ZÁKAZKA: Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 II.

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 6

Otázka z 01.04.2020 08:17:59:

„V projektovej dokumentácii SO 01 Spevnené plochy, časť PS -01.2 Dažďová kanalizácia je navrhnutý vsak 1 zo skruží priemeru 2500x1000mm - 2ks, a zákrytová doska priemeru 2900x200mm-1 ks, dodávku a montáž týchto prefabrikátov sme nenašli vo výkaze výmer.“

Odpoveď:

V SO-01 časti PS-01.2 sú navrhnuté dva vsaky, VSAK 1 a VSAK 2. Položky k jednotlivým vsakom sú zvýraznené v nižšie uvedenej úprave výkazu výmer s názvom **DSP_VDC2_vykaz_vymerh_UPRAVA_30032020** farebne nasledovne:

VSAK 1 (zelená farba od pol. 1071-1073)

VSAK 2 (modrá farba pol 1013a a 1074)

položka 1013 sa rozdelila na dve, 1013b sa doplnila zákrytová doska 100/15 a ubral sa jeden PC betónový prstenec

Oranžová farba: celkový počet osadenia betónového dielca pre šachty je 6 ks (2+2+1+1)

Ružová farba: osadenie betónového stropného dielca 2 ks

Pôvodné položky (riadok 525,526,527,528,529,530) celkového VV s názvom DSP VDC2 vykaz vymerh UPRAVA 30032020 :

1 012	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000		
1 013	5922441040	PC Betónový prstenec -pre revízne šachty DN1000	ks	2,020		
1 074	5922442230	Skruž rovná 100/100/9 PS	ks	2,020		
1 071	5922466480	PC Skruž 1/ 250-betónový prefabrikát	ks	2,020		
1 072	5922466460	PC Doska zákrytová 1/ 250betónový prefabrikát	ks	1,010		
1 073	5922465970	PC Kónus , rozmer 1000/625/580 mm,	ks	1,010		

Položky po úprave (od riadku 525 VV) v aktualizovanom celkovom VV s názvom FINAL_celkovy_VV_01042020:

1 012	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	
1013a	5922441040	PC Betónový prstenec -pre revízne šachty DN1000	ks	1,010	
1013b	3ZD90150	ZAKRYTOVÁ DOSKA 100/ 15	ks	1,010	
1 074	5922442230	Skruž rovná 100/100/9 PS	ks	2,020	

1 071	5922466480	PC Skruž 1/ 250-betónový prefabrikát	ks	2,020
1 072	5922466460	PC Doska zákrytová 1/ 250betónový prefabrikát	ks	1,010
1 073	5922465970	PC Kónus , rozmer 1000/625/580 mm,	ks	1,010
1 082	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,020

Verejný obstarávateľ prikladá upravený výkaz výmer s názvom „**FINAL_celkovy_VV_01042020**“ s aktualizovanými položkami v súlade s vyššie uvedeným vysvetlením. Tento výkaz výmer je potrebné oceniť v zmysle zmien.

Celkový výkaz výmer, ktorý bol vložený do dokumentov ako príloha k vysvetleniu č. 3 s názvom „DSP_VDC2_vykaz vymerh_UPRAVA_30032020“ prosím nenaceňovať.

PRÍLOHA:

Aktualizovaný výkaz výmer s názvom **FINAL_celkovy_VV_01042020**

V Trnave, dňa 01.04.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová