

Ciasna, dnia 21 lipca 2025 r.

WÓJT GMINY CIASNA  
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA  
RGK.ID.271.4.2025

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej”

**Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania następującej treści:**

Prosimy o potwierdzenie, że etap „projektuj” obejmuje modernizację wszystkich elementów oczyszczalni ścieków, również tych nieuwzględnionych w PFU, o ile ich zły stan techniczny zostanie stwierdzony na etapie realizacji projektu (prac projektowych). Oznacza to, że w dokumentacji projektowej należy ująć również niezbędne prace remontowe i naprawcze, które zostaną ujawnione w toku realizacji inwestycji (części projektowej) po akceptacji ich przez Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma w ofercie wycenić w etapie „buduj” wyłącznie zakres prac wymieniony w PFU załączonym do postępowania. Wszelkie dodatkowe prace remontowe i naprawcze, ujęte w dokumentacji projektowej, a niewskazane w PFU, nie będą objęte zakresem etapu „buduj” i będą przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zakres prac objętych etapem „zaprojektuj” i etapem „wybuduj” opisano m.in. w rozdziale 1.3. PFU. Wymagania dla fazy projektowej przedsięwzięcia opisano w rozdziale 2.2. PFU, a dla fazy budowlano-montażowej w rozdziałach 2.3. i 2.4. PFU.

Zapisy ww. rozdziałów stanowią zakres Zamówienia pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej”.

Zamawiający wymaga, aby zarówno faza projektowa jak i wykonawcza obejmowała te same elementy oczyszczalni przy uwzględnieniu zakresu prac i wymagań opisanych w ww. rozdziałach PFU i pozostałych dokumentach składających się na SWZ.

Oznacza to, że dla etapu „zaprojektuj” Zamawiający nie wymaga ujęcia w dokumentacji projektowej modernizacji wszystkich elementów (obiektów) oczyszczalni ścieków, w tym nieuwzględnionych w PFU.

Należy jednak podkreślić, że na Wykonawcy spoczywać będzie m.in. obowiązek weryfikacji danych wyjściowych do projektu zamieszczonych w PFU, wprowadzenia ewentualnych korekt do przedstawionych w PFU przykładowych rozwiązań w ramach „Działań” oraz odpowiedzialność za osiągnięcie przez oczyszczalnię po jej przebudowie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) i wymagań zawartych w obowiązujących aktach prawnych Unii Europejskiej: dyrektywie 91/271 – dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywie 86/278/EEC – dotyczącej osadów ściekowych i dyrektywie 99/31/EC – dotyczącej składowania odpadów.

