

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 6

Dátum doručenia: 28.07.2025

OTÁZKA:

Vážený Verejný obstarávateľ, žiadame Vás o odpovede na nasledujúce otázky:

1. Uzná Verejný Obstarávateľ projekty aj železničných mostov? Máme zato, že minimálne v pozícii ZOP Mosty ide o relevantnú odbornú prax odborníka.

2. V podmienkach účasti v časti Technická a odborná spôsobilosť uvádzate požiadavku oddelenia diagnostiky mostov. Máme za to, že ide o chybné znenie. Prosíme o kontrolu a opravu podmienky.

ODPOVEĎ:

1. Verejný obstarávateľ neuzná projekty železničných mostov ako porovnateľne skúsenosti pri projektovaní cestných mostov.

Železničné a cestné mosty sa navrhujú podľa odlišných technických noriem, zaťažovacích modelov a konštrukčných postupov. Železničné mosty musia odolávať vyšším a špecifickým dynamickým zaťaženiam od vlakov, vyžadujú presné uloženie koľajovej dráhy a riešenia pre tlmenie vibrácií. Cestné mosty zohľadňujú iný charakter dopravy, odlišné požiadavky na vozovku, dilatačné zariadenia, bezpečnostné prvky a odvodnenie.

Tieto rozdiely znamenajú, že skúsenosti z projektovania železničných mostov nezaručujú ovládanie špecifik cestných mostov, preto verejný obstarávateľ požaduje prax priamo v ich projektovaní, aby bola zabezpečená bezpečná a kvalitná realizácia zákazky.

2. Predmetná formulácia je správna, verejný obstarávateľ požaduje, v prípade, že uchádzač bude predmetnú podmienku účasti preukazovať službami, ktorých súčasťou sú služby diagnostiky mostov, aby ich z takejto služby odpočítal. V súťažných podkladoch je vyslovene uvedené: „Ak sú predmetom zoznamu služieb aj služby iného charakteru, ako sú požadované referenčné služby, verejný obstarávateľ požaduje v zozname poskytnutých služieb oddelenie požadované služby diagnostiky mostov od ostatných služieb, ktoré nie sú požadovaného charakteru (nejedná sa o rovnaký alebo obdobný charakter). Uchádzač je povinný uviesť cenu len za poskytovanie služieb požadovaného charakteru.“

Verejný obstarávateľ nepovažuje služby diagnostiky mostov za služby rovnakého alebo obdobného charakteru, nakoľko diagnostika je len posúdením technického stavu existujúcej konštrukcie bez tvorby projektového riešenia, statických výpočtov či návrhu konštrukčných detailov, a teda nepreukazuje skúsenosti potrebné na projektovanie mostov.

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 7

Dátum doručenia: 28.07.2025

OTÁZKA:

V súťažných podkladoch je na pozíciu odborníka Projektant mosty požiadavka doložiť autorizačné osvedčenie. Domnievame sa, že túto pozíciu s požadovanou projekčnou praxou spĺňajú aj projektanti bez osvedčenia I2, resp. A2. Nakoľko je táto pozícia bodovaná, žiadame Verejného obstarávateľa o zváženie vypustenia tejto podmienky (autorizačné odvedčenie I2, prípadne A2), čím by sa mohol navýšiť potenciálny okruh uchádzačov.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s tvrdením záujemcu a trvá na predložení autorizačného osvedčenia I2 resp. A2