



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/79 84 777

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UNICREDIT BANK SLOVAKIA a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V

■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 28.07.2025

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 22.07.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 - MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 62 s názvom: DNS VAKM výzva 62/2025 pre závod Bardejov a Rožňava.

Dňa 24.07.2025 bola Obstarávateľovi doručená „**Žiadosť o predĺženie termínu dodania**“, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď.

Otázka:

Žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 1,2,3 výzvy č. 62/2025 pre závod Bardejov závod a Rožňava :

- 1 Posúvač liatinový prírubový DN 80 PN16 s elektropohonom, dĺžka L=180 mm, El.pohon 3x400V AC/50Hz, P=0,18kW teplota okolia -25°C až 55°C, IP 67, s ukazovateľom polohy dorazy, bez akustického prejavu.
- 2 Posúvač liatinový prírubový s laternou na servopohon DN 250, PN 16, L=450mm, 12 dier v príрубе, servopohon 400 V/50 Hz, s tepelnou ochranou, viacotáčkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, ovládaný vonkajšími signálmi (spolupráca s nábehom čerpadal), IP 67, s ukazovateľom polohy, teplota okolia -25°C až 55°C, bez akustického prejavu.
- 3 Spätná klapka liatinová prírubová DN300, médium- voda, dĺžka - 700 mm, min. tlak (otvárací)- 0,2 bar, min. protitlak- 0,5 br, max.tlak PN- 16 bar.

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania.

Odpoveď:

Obstarávateľ akceptuje termín dodania do 8 týždňov od doručenia objednávky.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk.