



osvetľovacie body rozmiestnené po konzultáciach s kompetentným zástupcom investora

V riešenom priestore sa nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré obmedzujú osvetlenie chodníkov. Tieto stromy je potrebné orezať, čo výrazne zvýši osvetlenosť a teda bezpečnosť chodcov z hľadiska kriminality a lepšieho rozpoznávania terénu a zníženia úrazovosti pošmyknutím zakopnutím a pod. Orez nie je potrebný nad svietidlami, ale hlavne v smere svetelného toku od svietidiel.

Nakoľko inžinierske siete sú zakreslené správami sietí iba orientačne, nedoporučujem popod komunikácie realizovať ukladanie kábla pretlakom

PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLÉK VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ VYTÝČENIE VSETÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ. PD NERIEŠI KOORDINAČNÚ SITUÁCIU. MAPOVÝ PODKLAD Z KATASTER PORTÁLU, INŽINIERSKÉ SIETE ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE

ELEKTRO
Vypracoval/Zodp. projektant:
ING. RÓBERT PAPCUN
Účel: PSP
Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com
Spracovateľ:
Ing. Pavol Benister
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Stavba: Doplňenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice-Dargovských hrdinov
Miesto: okolie: Košice III obec: Košice-Dargovských hrdinov,k.ú.: Furča
Súbor: SO - Verejné osvetlenie častí chodníkov od zastávky MHD Fábryho k OC LIDL
Názov výkresu: Situácia - dispozícia obvodov

NAPĎŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C
3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S

OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUCHE:
-samočinným odpojením v sieti TN
-doplňkové pospájanie
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
-izolovaním živých častí
-zábranami a krytmi,
doplňková:
-prúd. chrániči

| | |
|---------------|-------------------|
| Dátum: | 11/2021 |
| Formát: | A3 / 2 x A4 |
| Mierka: | 1:400 |
| Arch.č.: | 202111-VO.KE.9-53 |
| Zmena č.: | - |
| Arch.číslo: | - |
| Výkres č.: | - |
| Výkres číslo: | E-1 |