

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 1-2

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 75/2025 pre závod Michalovce, Hviezdoslavova 66 v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-213

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **75/2025** s názvom „**DNS VAKM výzva 75/2025 pre závod Michalovce, Hviezdoslavova 66**“ zverejneného dňa 06.08.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 75,82,98,99,107,111,128-133 a 137-148 výzvy č. 75/2025 pre závod Michalovce Časť 1:

75 Spätná klapka liatinová prírubová guľová DN100 PN16
82 Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN100/80 PN10/16
98 Prírubová spojka E DN250 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu)
99 Prírubová spojka E DN300 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu)
107 Opravný strmeň liatinový DN100, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina
111 Opravný pás nerezový jednodielny DN150, L300mm, médiové potrubie: PVC
128 Posúvač liatinový prírubový krátky DN250 PN10 L=250 mm
129 Posúvač liatinový prírubový dlhý DN200 PN10 L=400 mm
130 Koleso ručné k posúvaču DN80
131 Koleso ručné k posúvaču DN100
132 Koleso ručné k posúvaču DN200
133 Koleso ručné k posúvaču DN250
137 Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN80 2,0-2,5m
138 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m, kompatibilná s pol.č. 805
139 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 1,5m
140 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 2,5m
141 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m, kompatibilná s pol.č. 811
142 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN200 1,5m, kompatibilná s pol.č. 813
143 Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 0,8-1,2m
144 Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m
145 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,25m
146 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m
147 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m, kompatibilná s výrobcom AVK
148 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 2,00m

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 75,82,98,99,107,111,128-133 a 137-148 termín dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania.

Príjemný deň

Odpoveď na Otázku č. 1:

Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

Otázka č. 2

Dobrý deň,

pri položke č. 159 F-Tvarovka liatinová DN250/500 PN 10 myslíte výrobok FF-kus DN250/500 alebo F-kus DN250 s dĺžkou 420mm?

S pozdravom

Odpoveď na Otázku č. 2:

Obstarávateľ požaduje pri položke č. 159 v časti č. 1 Certifikované tovary, F kus DN 250 – dĺžka 420 mm

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania
