

Názov adresáta

Všetkým záujemcom

Značka odosielaťa

VO - 000887-001

Značka adresáta**Vybavuje**

Ing. Monika Debnárová

tel. kontakt: +421 949 014 601

V Banskej Bystrici

Dátum: 20.08.2025

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Rekonštrukcie a zosilnenie ciest III. triedy (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 1)
Vyhlásené:	výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 12.08.2025 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Opravy a rekonštrukcie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce“
Druh postupu:	zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 19.08.2025 o 09:08 hod:**

III/2483 Lovča + ostatné úseky

1. Pol. Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km- chápeme správne, že frézing sa odváža na skládku, ktorá je vo vlastníctve Verejného obstarávateľa a teda je BEZ poplatku?

Odpoveď:

S vyfrézovaným materiálom sa nakladá podľa ZoD Príloha č. 7 Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, čiže uchádzač zabezpečí odvoz materiálu do obaľovačky asfaltových zmesí na opätovné využitie.

2. Pol. Výkop horniny tr. 4 s odvozom a uložením na skládku do 15 km – žiadame Verejného obstarávateľa upresniť danú položku, či sa nejedná o výkop v sťažených podmienkach, v blízkosti podzemných vedení a sietí a že daná položka neobsahuje poplatok za skládku.

Odpoveď:

Nejedná sa o výkop v sťažených podmienkach v blízkosti podzemných vedení, keďže položka hovorí o uložení na skládku do položky je potrebné započítať všetky súvisiace náklady vrátane poplatku za uloženie.

3. Pol. Dočasná komunikácia podklad 32-63 (vrátane odstránenia) – máme za to, že merná jednotka m³ nie je správna a mala by byť m². Pokiaľ áno, žiadame Verejného obstarávateľa upraviť výkaz výmer.

Odpoveď:

Položka je správne uvedená v m³ pričom priemerná hrúbka je 0,7 m. Do položky je potrebné započítať všetky súvisiace náklady potrebné k zriadeniu a odstráneniu dočasnej komunikácie.

4. Pol. Geotextília tkaná so zriadením – žiadame Verejného obstarávateľa upresniť špecifikáciu a parametre danej geotextílie.

Odpoveď:

Je uvedené v opise predmetu zákazky - separačná geotextília (predĺženie min. 45%, CBR statická odolnosť voči pretlačeniu min. 2,65 kN, priepustnosť kolmo na povrch: 0,07 m/s).

5. Pol. CBGM so zhutnením a vlhčením – žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie triedy CBGM.

Odpoveď:

Trieda: CBGM C3/4 150 mm.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 19.08.2025 o 13:18 hod:**

Žiadame verejného obstarávateľa V Prílohe č.7 Zmluvy o dielo - Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií upraviť text:

„zasíelať stavebnému dozoru objednávateľa pravidelne, minimálne pred každou fakturáciou, mailom na adresu stavebného dozoru potvrdenia týkajúce sa nakladania s odpadom – vážne lístky...”

na nasledovný text:

„zasíelať stavebnému dozoru objednávateľa pravidelne, minimálne pred každou fakturáciou, mailom na adresu stavebného dozoru potvrdenia týkajúce sa nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií – vážne lístky...”

Odpoveď:

Obchodné podmienky (vrátane prílohy č. 7) odrážajú obchodné rozhodnutia verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ ich považuje za dostatočne určité a jasné a ponecháva ich v znení, ako sú uvedené v súťažných podkladoch.

S pozdravom,

Ing. Monika Debnárová

kontaktná osoba verejného obstarávateľa