

Konstancjewo, dnia 03.09.2025r.

Zn. spr.: SA.270.1.3.2025

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy (Wariant I) pn. „Termomodernizacja i przebudowa biurowca Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w formule zaprojektuj i wybuduj.”- postępowanie drugie - znak spr. SA.270.1.3.2025.

Zamawiający - Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania:

Pytanie:

W związku z zapisem w PFU pkt 5.4. Instalacje Sanitarne " w budynku przyjęto ogrzewanie wodno-grzejnikowe za pomocą grzejników konwekcyjnych lub klimakonwektorów. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakiego typu ogrzewanie należy przyjąć do oferty, ponieważ wariant z klimakonwektorami wymaga innej izolacji przewodów oraz dodatkowej instalacji elektrycznej, sterowania i zasilania urządzeń

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że preferuje przyjęcie ogrzewania przy użyciu klimakonwektorów.

Udzielenie ww. odpowiedzi stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Odpowiedź na powyższe pytanie staje się integralną częścią specyfikacji i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi.

Z poważaniem
Robert Paciorek
Nadleśniczy
podpisano elektronicznie



Sprawę prowadzi: Celina Iwan, tel.: 56 683 2212, e-mail: celina.iwan@torun.lasy.gov.pl