



## MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Sternberk  
odbor investic a veřejných zakázek  
Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

telefon: 585 086 111  
e-mail: [podatelna@sternberk.cz](mailto:podatelna@sternberk.cz)  
datová schránka: ud7bzn4  
IČ: 00299529

datum: 26.08.2025  
vyřizuje: Ing. Pavel Sehnal  
e-mail: [sehnal@sternberk.cz](mailto:sehnal@sternberk.cz)  
telefon: 585 086 237

### Veřejné zakázky města Sternberka

#### Dodatečná informace – č. 1 - vysvětlení zadávací dokumentace:

#### „Sternberk, most přes Sprchový potok (u koupaliště)“

Zadavatel na základě doručené žádosti o dodatečné informace poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se účastní výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města: <https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00299529>

#### Dotaz uchazeče č. 1:

Dobrý den,  
v celé PD, která je součástí ZD jsme nenašli žádné výkresy zábradlí, ani v jednom ze stavebních objektů SO 101, 102 či 201, kde se zábradlí nachází.  
To stejné platí o výkresu brány v objektu SO 201.  
Žádáme tímto o doplnění PD v potřebném rozsahu pro možnost zodpovědného nacenění této části veřejné zakázky.  
Děkuji Vám

#### Odpověď zadavatele č. 1:

zábradlí je definováno vždy v příčných řezech. U objektů SO 101 a 102 se jedná o ocelové zábradlí s horním madlem a ocelovými lanky – viz níže a zábradlí na mostě je klasické mostní z profilů U80 – stejné jako na přilehlém mostě – viz příloha. Detailní rozkreslení je na zhotoviteli v rámci RDS a v případě zábradlí také VTD.

Co se týká brány tak to je konkrétní výrobek, který nemohu v PD specifikovat, předpoklad je že zhotovitel sežene konkrétní bránu od konkrétního dodavatele, vykreslí je v rámci RDS a po schválení ze strany investora a AD bude na stavbě použita.

(zábradlí na přilehlém mostě:






## MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Sternberk  
odbor investic a veřejných zakázek  
Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

telefon: 585 086 111  
e-mail: [podatelna@sternberk.cz](mailto:podatelna@sternberk.cz)  
datová schránka: ud7bzn4  
IČ: 00299529

### PŘÍČNÉ ŘEZY:



Zábradlí je dále příslušně definováno i ve výkazech výměr:

33	M	55342283	zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek
	PP		zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek
	P		Poznámka k položce: včetně PKO, sloupky a madla TR45 0x3,0, sloupky $\varnothing 2,0$ m, 2x lanka nerez pr. 10 mm, včetně dilatačních spojek madel, délka sloupků 1,60m

#### mostní zábradlí:

Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo

Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/348171111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171111)

Poznámka k položce:

mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m, kotveno přes patní plechy na chem. kotvu, včetně podlití platbetonem tl. 10 mm, včetně kotvení a vývrtní, vlepení kotev  
11.70\*2

#### prvky zábradlí S235

prvky zábradlí S235

Poznámka k položce:

ocelové mostní zábradlí vč PKO

$(5,55+4,044+5,55*1,10+0,2*0,2*0,012*7850+2,47*0,94*7)*0,001*1,0*1,15*11,70*2$

### Dotaz uchazeče č. 2:

Dobrý den, ve výzvě k podání nabídky chybí podle nás některé stránky. Prosíme tedy o doplnění.

### Odpověď zadavatele č. 2:

Při přípravě zadávací dokumentace došlo k administrativnímu pochybení. Kompletní výzva v příloze.

Ing. Pavel Sehnal  
vedoucí oddělení přípravy investic a památkové péče