

# Vysvetlenie SP\_13

Dátum doručenia: 10.06.2026 12:09:45 hod.

## Otázka č. 1:

Dobrý deň,

v súvislosti s §48 ZVO žiadame o vysvetlenie/doplnenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky. V dokumente označenom 21. ZV 3\_Cenová časť\_Príloha č. 1\_Formulár cenovej ponuky, predpokladané nasadenie odborníkov tímu STD je v zozname kľúčových odborníkov požadované nasadenie odborníka: "geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a bankský merač)". Táto charakteristika/požiadavka na kľúčového odborníka nekorešponduje s dokumentom 17. ZV 2\_Časť 2\_Časť 2.2\_Príloha č. 1\_Rozsah služieb - Opis predmetu zákazky, tj. nekorešponduje s povinnosťami vybraných kľúčových odborníkov, podľa ktorých je presne definovaný rozsah činnosti "Autorizovaného geodeta a kartografa STD" (AGK STD). Máme za to, že táto požiadavka nezodpovedá opisu predmetu zákazky nakoľko na predmetom úseku nie je projektovaný tunel alebo iné podzemné teleso. Z dokladov na základe, ktorých má uchádzač predložiť svoju cenovú ponuku nie je jednoznačné či bankský merač má byť súčasťou tímu STD.

Žiadame verejného obstarávateľa odôvodniť požiadavku na bankského merača a odstrániť nesúlad v požiadavkách na členov tímu STD.

## Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ zodpovedal uvedenú otázku zverejnením Vysvetlenia SP č. 9. Zároveň bola zverejnená aj upravená príloha s názvom „ZV 3\_Cenová časť\_Príloha č. 1\_Formulár cenovej ponuky\_revízia c.1“.