



ULOŽENIE KÁBLA POD CHODNÍKOM
REZ B – B



ULOŽENIE KÁBLA POD KOMUNIKÁCIOU
REZ C – C



POZNÁMKA :

ZHUTNENIE ZASYPPOV POD KOMUNIKÁCIU
MATERIÁL: ŠTRKODRVA S DOBROU ZRNTOSŤOU
MERA ZHUTNENIA: $\lambda_b=0,98$
MODUL PRETVARNOSTI NA PLÁNI POD VOZOVKOU: min. $E_{def,2} = 90 \text{ MPa}$
ZHUTNENIE ZASYPPOV POD CHODNÍKOM
MATERIÁL: ZEMINA
MERA ZHUTNENIA: $\lambda_b=0,98$
MODUL PRETVARNOSTI NA PLÁNI POD CHODNÍKOM: min. $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$


UPOZORNENIE:

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE
JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE
KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RÚČNE !!!

D.2
107-24


STAVEBNÍK:


Banskobystrická regionálna
správa ciest, a. s.
Majerská cesta č. 94
974 09 Banská Bystrica



OBJEDNÁVATEĽ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Banská bystrica
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica



 <div>speš. a t. a. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99</div>				ZODP. PROJEKTANT: ING. M. GAŠPAR	HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING. P. SUČKO				KONTROL.OVAL: ING. M. GAŠPAR	
OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj					
OKRES: VEĽKÝ KRTOŠ				KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	
KAT. ÚZEMIE: Horná Strehová				DÁTUM:	12/2018
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pótor - Dolná Strehová - Lucenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov				STUPEŇ:	DSP, DRS
				Č. ZÁKAZKY:	2921/2018
				MIERKA:	1:20
OBJEKT: 107-24 Osvetlenie prechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová				Č. PRÍLOHY: Č. SPRÁVY:	
PRÍLOHA : REZY KÁBLOVOU TRASOU				5	