




SCHÉMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 48,135



DETAIL – SPP2

M 1: 20

ČELNÝ POHLAD BOČNÝ POHLAD



ŠPECIFIKÁCIA – SPP2

TYP ROZVADZAČA: Hlavná domová skríňa plastová HDS  
SPP2 C IV P21  
Polyester  
Skríňa prípojková ističa do 100A  
ROZMERY: (š\*vh) 300x285x114  
KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20—po otvorení dverí  
PRIVOD: ZDOLA  
VÝVOD: DOLE  
SPÔSOB MONTÁŽE: NA PODP. BOD, v=2,5m NAD TERÉN

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:


- 3 / PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C
- 1/ PEN AC 230V, 50 Hz, TN - C - S
- 1/ N / PE AC 230V, 50 Hz, TN - S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41(2007):

- a) Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
  - základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
  - zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
  - umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
- b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
  - samostatné odpojenie pri poruche, čl. 4.11.3.2
  - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 4.11.3.1

VONKAŠIE VPL VVV (STN 33 2000-5-51/2010); vč. protokol č. 01/2019

LEGENDA



D.2  
107-20

STAVEBNÍK:

**Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.**

Majerská cesta č. 94  
974 69 Banská Bystrica

**Banskobystrická  
regionálna správa ciest**

OBJEDNÁVATEĽ:

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Námestie SNP č. 23  
974 01 Banská Bystrica

**BANSKOBYSTRICKÝ  
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

<b>ISPO</b> <small>Ing. a. s. a. s.</small> <b>Inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/714 636 95, 74 636 99		ZODP. PROJEKTANT: ING. M. GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ
VYPRACOVÁL: ING. P. SUČKO		KONTROL. OVÁL: ING. M. GAŠPÁR	
OBJEDNÁVATEĽ: <b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>			
OKRES: VEĽKÝ KRTOŠ		KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	
KAT. ÚZEMIE: Čereneňany		DÁTUM: 12/2018	
STAVBA: <b>Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov</b>		STUPEŇ: DSP, DRS	Č. ZÁKAZKY: 2921/2018
OBJEKT: <b>107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Čereneňany</b>		MIERKA:	Č. PRÍLOHY: Č. SPRÁVY:
PRÍLOHA : <b>Schéma zapojenia</b>		4	