

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.29.2025

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 :

Zgodnie z opisem do projektu Drenaże i kanalizację należy zaprojektowano wg oddzielnego opracowania branży sanitarnej - proszę o udostępnienie projektu branży sanitarnej

Odpowiedź 1:

W projekcie branży drogowej zostały podane wszystkie niezbędne do wykonania drenażu dane (spadki, przekroje) w związku z tym odstąpiono od wykonania projektu branży sanitarnej.

Pytanie 2 :

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać rozbiórkę i wywóz istniejących nawierzchni. Proszę o informację o jakie nawierzchnie chodzi jeśli o TS, to proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztucznej, która liczona jest od ciężaru:

- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację (materiał, grubość, ciężar na 1 m²)
- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm?
- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m², granulatu ile kg na 1 m²?

a jeśli PU to,

proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności utylizacji nawierzchni PU, która liczona jest od ciężaru:

- jaki to rodzaj nawierzchni PU?
- jaka jest grubość nawierzchni PU?
- jeśli występuje też warstwa typu ET jaka jest jej grubość?

Odpowiedź 2:

Istniejąca nawierzchnia przeznaczona do rozbiórki to kolejno: moduły polipropylenowe, asfalt gr. do 10cm, podbudowa z kruszywa gr. 30cm.

Zamawiający informuje, iż przedłuża terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.10.2025 r.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52