

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – składany wraz z ofertą

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA [OPZ]

Tytuł: **Zakup pomp wysokiej wydajności do wody czystej i zanieczyszczonej**

Znak postępowania: RPV.271.1.17.2025

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej pompy przewożonej do wody czystej i zanieczyszczonej wraz z przyczepą dwuosiową z rozbudowaną aranżacją. Pompa będzie wykorzystywana w przypadku działań wojennych czy uszkodzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi infrastruktury technicznej.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE	Produkt oferowany przez wykonawcę Wykonawca wypełnia każde pole formularza poprzez użycie określenia spełnia lub nie spełnia a w miejscach wymagających podanie konkretnych danych wpisuje te dane
--	---

Lp.	Element opisu	Opis	Potwierdzenie spełnienia warunków (wypełnia wykonawca)
WYMAGANIA OGÓLNE			
1	Pompa przewożona do wody czystej i zanieczyszczonej Fabrycznie nowa. Rok produkcji 2025. Kompletna, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, Pompy do czystej i brudnej wody muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa elektrycznego i normami dotyczącymi emisji hałasu, takimi jak europejskie dyrektywy i krajowe rozporządzenia, aby zapewnić bezpieczną eksploatację i ochronę środowiska. Pompy do wody brudnej, zwłaszcza do szamba, muszą być dodatkowo przystosowane do pracy z zanieczyszczeniami, co regulują normy techniczne dotyczące wytrzymałości materiałów, parametrów pracy wirnika.		

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE		
1	Pompa samozasysająca, dopuszczalne jest jednorazowe, początkowe zalenie korpusu, bez konieczności zalewania linii ssawnej, zasysanie nie wymaga obecności dodatkowych urządzeń i pomp próżniowych	
2	Pompa umożliwiającą pompowanie wody zanieczyszczonej, wolny przeLOT zanieczyszczeń wirnika min. 50 mm	
3	Maksymalna wydajność: przynajmniej 4500l/min	
4	Maksymalna wysokość podnoszenia: przynajmniej 31 m	
5	Maksymalne podciśnienie zasysania: przynajmniej 8 m	
6	Wydajność nominalna przynajmniej 255m3/godz (4200l./min) przy ciśnieniu tłoczenia 1 bar	
7	Możliwość regulacji obrotów silnika i wydajności w trakcie pracy	
8	Przyłącze wlotowe: 3 złącza Storz 110	
9	Przyłącze tłoczne: 2 x złącze Storz 110	
10	Silnik wysokoprężny o mocy odpowiedniej do zapotrzebowania mocy pompy, zgodny z normą Stage 5, bez DPF i Adblue	
11	Pompa wyposażona w moduł smarujący lub inne rozwiązanie pozwalające awaryjnie na wydłużoną pracę bez dopływu cieczy	

12	Pompa wyposażona w manometr , wakuometr, komory rewizyjne pozwalające na dostęp do czyszczenia wnętrza pompy i wirnika	
13	Zbiornik paliwa o pojemności min. 140 litrów	
14	Akumulator osłonięty pokrywą z przełącznikiem do jego odłączania	
15	Regulowane oświetlenie stanowiska pracy	
16	Agregat zamontowany na przyczepie dwuosiowej z homologacją, z burtami i demontowalną plandeką z zaczepem kulowym na oczku o regulowanej wysokości sprzęgu, przyczepa wyposażona w 4 śrubowe podpory stabilizacyjne, koło manewrowe, hamulec ręczny i najazdowy, koło zapasowe.	
17	Rozmiar ładunkowy przyczepy (długość/ szerokość) nie mniejszy niż 340x190 cm wliczając burty	
18	Przyczepa posiada aranżację pozwalającą na transport węży ssawnych w górnej części (na podniesionych profilach) tak aby na podłodze , obok pompy była możliwość przewożenia ogółem przynajmniej 20 węży tłocznych W110 i innych akcesoriów	
19	Przyczepa wyposażona w zamykaną skrzynię na akcesoria, wykonanej ze sklejki wodoodpornej (grubość ścianki nie mniej niż 9mm), z metalowymi wykończeniami brzegów i krawędzi, zamkami motylkowymi, rozmiar skrzyni nie mniej niż 180x50x50 cm	
20	W zestawie akcesoria: 10mb linii ssawnej W110 na każdą nasadę ze smokami, oraz pływakami z linkami, 200 mb linii tłocznej W110 na każdą nasadę, w odcinkach maks.20 mb., 2 mostki przejazdowe na 2 węże W110 każdy. Wszystkie akcesoria powinny mieścić się na przyczepie	

21	Plandeka w kolorze RAL 3000, oklejona wg. wymagań Zamawiającego, które zostaną określone na etapie realizacji	
GWARANCJA I SERWIS		
1	Gwarancja min.24 miesiące od dnia dostawy.	
2	Przeglądy serwisowe (jeśli Producent wymaga serwisu dla utrzymania gwarancji) łącznie z dojazdem w okresie gwarancyjnym w cenie pompy	Wymagane / nie wymagane Zaznaczyć właściwe
DOSTAWA		
1	Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (teren Gminy Niegowa) oraz rozładunek realizowany w ramach umowy	
2	Bezpłatne szkolenie z obsługi sprzętu	
3	Instrukcja obsługi w języku polskim	
ŚWIDECTWA I CERTYFIKATY		
1	Świadectwo homologacji	

Dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub osobistym (za pomocą dowodu osobistego) lub podpisem zaufanym (epuap)