

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Naše číslo
VO-000978

Vybavuje/linka
Mgr. Marta Juríčková
0940 608 017

Banská Bystrica
14.11.2025

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 7

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ¹: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš - Sucháň, kumulatívne staničenie km 48,947 - 67,587; V. etapa; úsek 2. a úsek 3.**
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: v Úradnom Vestníku EÚ č. S 192/2025 zo dňa 07.10.2025 pod č. 656737-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 203/2025 dňa 08.10.2025 pod značkou -16038-MSP, Identifikátor_ 1370409
Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 03.11.2025 13:54:07**

Otázka č. 1

Žiadame VO vysvetliť nesúlاد v popise položiek a to :

Úsek č. 2 :

45.22.11 21250906 Doplnujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové ks 146,000

¹ Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

2125090600011.S Montáž značky so stĺpikom s označením evidenčného čísla priepustu ks 4,000
21250906000110.S Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu ks 34,000
2125090600011.S TDZ podľa prílohy kpl 2,000
21250906000310.S Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu ks 108,000

Súčet jednotlivých položiek 45.22.11 21250906 nie je 146 ale 148 , máme za to , že pol.
21250906000111.S tam nepatrí ...

To isté je v Úseku č. 3 :

45.22.11 21250906 Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové ks 50,000
2125090600011.S Montáž značky so stĺpikom s označením evidenčného čísla priepustu ks 20,000
21250906000110.S Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu ks 2,000
2125090600011.S TDZ podľa prílohy kpl 1,000
21250906000310.S Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu ks 28,000

Súčet jednotlivých položiek 45.22.11 21250906 nie je 50 ale 51 , máme za to , že pol. 21250906000111.S
tam nepatrí ...

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek. Verejný obstarávateľ nebude upravovať výkazy výmer, bude vyfakturované všetko.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 04.11.2025 12:28:17**

Otázka č. 2

Žiadame VO vysvetliť položku 22250776 ktorá je v popise položiek rozpísaná na podpoložky – vid tabuľku , ktorá v sumáre nemá započítané m2 ... 36,10 m2 - keďže hlavnú položku má v bm. Danú položku treba opraviť tak , aby bola v súlade - buď na mb alebo prepočítat' na m2.

Úsek č. 2

45.23.31 22250776 Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové m
7 593,030

22250776012210.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky
250 mm biela základná m 331,000

22250776021010.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm
biela základná m 4 954,030

22250776021210.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125
mm biela základná m 2 123,000

22250776021310.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 250
mm biela základná m 185,000

22250776031010.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky,
symboly a pod., biela základná m2 36,100

Úsek č. 3:

Táto položka 22250776 má rovnaké číslo aj znenie, ako v úseku č.2 , ale je udaná v m2 , ktorú keď
prepočítame jednotlivé podpoložky v mb a vynásobíme šírkou čiar , tak nám nedáva sumu aká je vo

výsledku položky .

Prosíme upraviť, alebo potvrdiť správnosť položky s vysvetlením.

45.23.31 22250776 Dopĺňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové m2 2 694,500

22250776012210.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná m 750,000 187,5 m2

22250776021010.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná m 10 627,000 1328,375 m2

22250776021210.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná m 4 228,000 528,5 m2

22250776021310.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná m 207,000 51,75 m2

22250776031010.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná m2 171,300 171,300 m2

Spolu: 2 267,43 m2

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že na uvedenú otázku zodpovedal vo vysvetlenie č.5, odpoveď na otázku č. 1.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 05.11.2025 12:50:29**

Otázka č. 1:

SO 204 - Most ev. č. 527 – 28 v ckm 55,414 cez potok Riečka pred časťou obce Modrý Kameň-Riečky

21250106 - Dopĺňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové – 4 ks

Vo výkaze výmer nie sú zahrnuté dĺžky zvodidiel iba počty ukončení. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie.

21250206 - Dopĺňujúce konštrukcie zábradlia oceľové – 50 m

Vo výkaze výmer je uvedená iná dĺžka zábradlia ako je uvedená v projektovej dokumentácii. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 2:

SO 205 - Most ev.č.527-29 v ckm 56,172 cez potok Riečka v časti obce Modrý Kameň-Riečky

21250106 - Dopĺňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové – 4 ks

Vo výkaze výmer nie sú zahrnuté dĺžky zvodidiel iba počty ukončení. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie.

21250206 - Dopĺňujúce konštrukcie zábradlia oceľové – 55,50 m

Vo výkaze výmer je uvedená dĺžka zábradlia oceľového 55,5m, ale v projektovej dokumentácii sa žiadne zábradlie nenachádza. Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne doplnenie alebo úpravu.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 3:**SO 206 - Most ev. č. 527 – 30 v ckm 58,528 cez potok Krtíšsky medzi Modrým**

Na základe projektovej dokumentácie žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie mostných zvodidiel do výkazu výmer.

21250206 - Dopĺňujúce konštrukcie zábradlia oceľové – 146 m

Vo výkaze výmer je uvedená iná dĺžka zábradlia ako je uvedená v projektovej dokumentácii, taktiež sa v PD uvádza lankové oceľové zábradlie. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie a novú položku/podpoložku, v ktorej bude samostatne vykázané lankové zábradlie.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ uvádza uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 4:**SO 207 - Most ev. č. 527 – 31 v ckm 61,187 Most cez potok Plachtinský pred obcou Dačov Lom****21250106 - Dopĺňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové – 4 ks**

Vo výkaze výmer nie sú zahrnuté dĺžky zvodidiel iba počty ukončení. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie.

21250206 - Dopĺňujúce konštrukcie zábradlia oceľové – 48,40 m

Vo výkaze výmer je uvedená dĺžka zábradlia oceľového 48,4m, ale v projektovej dokumentácii sa žiadne zábradlie nenachádza. Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne doplnenie alebo úpravu. Dĺžka zodpovedá zvodidlám.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 5:**SO 208 - Most ev. č. 527 – 32 v ckm 64,001 cez miestnu komunikáciu v obci Dačov Lom****21250106 - Dopĺňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové – 4 ks**

Vo výkaze výmer nie sú zahrnuté dĺžky zvodidiel iba počty ukončení. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie.

21250206 - Dopĺňujúce konštrukcie zábradlia oceľové – 40,40 m

Vo výkaze výmer je uvedená iná dĺžka zábradlia ako je uvedená v projektovej dokumentácii. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 6:**SO 209 - Most ev. č. 527 – 32a v ckm 64,038 Most cez potok Dačovlomský v obci Dačov Lom****21250206 - Dopĺňujúce konštrukcie zábradlia oceľové – 24 m**

Vo výkaze výmer sa uvádza, že ide o zábradlie oceľové, no z PD je zrejmé, že sa jedná o zábradlie lankové obdobne ako pri položke v objekte SO 206. Žiadame o vysvetlenie, prípadne úpravu a vytvorenie novej položky/podpoložky.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 7:**SO 210 - Most ev. č. 527 – 33 v ckm 64,493 cez Suchánsky potok a podjazd za obcou Dačov Lom
21250206 - *Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové – 113 m***

Vo výkaze výmer je uvedená iná dĺžka zábradlia ako je uvedená v projektovej dokumentácii, taktiež sa v PD uvádza lankové oceľové zábradlie. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie a úpravu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie a novú položku/podpoložku, v ktorej bude samostatne vykázané lankové zábradlie.

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 8:**SO 209 - Most ev. č. 527 – 32a v ckm 64,038 Most cez potok Dačovlomský v obci Dačov Lom**

V projektovej dokumentácii sa uvádza, že sa odstráni cestné zvodidlo, vo výkaze výmer sa odstránenie takýchto konštrukcií nenachádza. Žiadame o doplnenie, poprípade vysvetlenie.

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 9:**SO 210 - Most ev. č. 527 – 33 v ckm 64,493 cez Suchánsky potok a podjazd za obcou Dačov Lom**

Vo výkaze výmer a aj v technickej správe v bode „7.2 materiál z demolácie“, že bude odstránené pôvodné zábradlie o výmere 64 m, z výkresu je zrejmé, že sa budú odstraňovať aj zvodidlá. Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie materiálu z demolácii.

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nacení výkaz výmer tak ako je uvedený. Všetky náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do existujúcich položiek.

Otázka č. 10:

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude možné na **SO 210** baraniť stĺpiky zvodidlového systému (cca 1m do zemného telesa) nad priepustom.

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ uvádza, že na túto otázku odpovedal vo vysvetlení č.4, odpoveď č. 1.

Otázka č. 11:

Zvodidlá sú v rozpore s TP010, nakoľko podľa tohto predpisu musia byť za mostným zvodidlom osadené cestné zvodidlá s min. úrovňou zachytenie H2. Žiadame Verejného obstarávateľa o úpravu projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ uvádza, že na túto otázku odpovedal vo vysvetlení č. 4, odpoveď č. 1.

Otázka č. 12:

Ukončenie zvodidiel na moste **SO 205** je v rozpore s TP. Žiadame Verejného obstarávateľa o detailný výkres ukončenia zvodidiel.

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ uvádza, že na túto otázku odpovedal vo vysvetlení č.4, odpoveď č. 1.

S pozdravom

Marta Juríčková

kontaktná osoba verejného
obstarávateľa