

POSTUP  
verejná súťaž  
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska  
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „ZVO“)*

**VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1**

**názov zákazky:**

**„Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubova Voľa“,**  
vyhlásenej verejným obstarávateľom obcou Jakubova Voľa  
vo Vestníku č. 76/2020 – 07.04.2020, zn. 13016 - WYP

## **Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:**

1. V Súťažných podkladoch v PD: 14.3 - VÝPISY ZASKLENÉ STENY sú prvky: ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZS6 , ktoré majú veľký rozmer skiel do PVC profilov (max. možný rozmer je 3,2 m2).  
Žiadame projektanta o vyjadrenie a o návrh nového členenia hore uvedených prvkov.

**Uvedené rozmery sú bežne dostupné na trhu. Trváme na rozmerovom členení .**

2. V Súťažných podkladoch v PD: 14.2 - VÝPISY OKNÁ sú prvky O3 (rozmer časti krídla 1400/700) a O6 ( krídla 1495/700) , u ktorých nie je možné zrealizovať otváravo-sklopný mechanizmus.  
Žiadame projektanta o vyjadrenie a úpravu predmetných krídel na sklopné, alebo o úpravu členenia jednotlivých výplní otvorov.

**Otváravo-sklopné systémy v prípade uvedených okien verejný obstarávateľ nahrádza sklopným systémom. V prílohe zasielame upravený výkaz výmer.**

3. V Súťažných podkladoch v PD: 14.2 - VÝPISY OKNÁ je prvok O7 (rozmer hornej časti krídla 2480/1300) , kde nie je možné zrealizovať otváravo-sklopný mechanizmus.  
Žiadame projektanta o vyjadrenie a úpravu na sklopné, alebo o úpravu členenia jednotlivých výplní otvorov.

**Otváravo-sklopné systémy v prípade uvedených okien verejný obstarávateľ nahrádza sklopným systémom. V prílohe zasielame upravený výkaz výmer.**

4. Vo výpise okien ( ozn. O3, O4, O5, O6 ) je uvedená požiadavka na zasklenie okna izolačným trojsklom - pieskovaným a zároveň je pri týchto oknách požiadavka na dodanie žalúzie z interiérovej strany.  
Nakoľko pieskované sklo je nepriehľadné, požiadavka na žalúziu je neopodstatnená.  
Žiadame o stanovisko, či verejný obstarávateľ trvá na dodaní žalúzií pri týchto oknách.

**V prípade uvedených okien nie je nutné realizovať vnútorné žalúzie.**

**V prílohe zasielame upravený výkaz výmer.**

5. Vo výpise okien je požiadavka na zasklenie izolačným trojsklom -  $U_g=0,7\text{W/m}^2\cdot\text{K}$  a zároveň je uvedená požiadavka na tepelný rámček s skladbe izolačného trojskla. Výrobca deklaruje pri zasklení izolačným trojsklom  $U_g=0,5\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ , preto žiadame verejného obstarávateľa o stanovisko, či je možné dodať výplne s  $U_g$  nižším ako je uvedené vo výpise, bez použitia teplého rámčka.

**Pri dodržaní parametrov  $U_g=0,5\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  nie je nutné realizovať teplý rámček.**

6. Je možné exteriérové plastové zasklené steny podľa výpisy zameniť za hliníkové (HS portál)?

**Nie, je potrebné je potrebné dodržať výkaz výmer, t.j. plastové zasklené steny.**

7. Vo zverejnenom výkaze v objekte SO 01 -Vlastný objekt sa nachádza položka č. 230 Drevená skladacia predeľovacia stena 6575 x 2500 mm no vo VÝPISE ZÁSKLENNÝCH STIEN je uvedená táto stena ozn. ZS8 ako hliníková. Prosíme verejného obstarávateľa o zosúladienie projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

**Je potrebné je potrebné dodržať výkaz výmer, t.j. Drevená skladacia predeľovacia stena.**

8. V poskytnutom Výkaze výmer pre objekt SO-01 časť Ústredné vykurovanie sa nachádzajú montážne položky ako aj presuny s mernou jednotkou % (napr. montážne pol. 12, 21,106 a pol.129) . Výmery- t.j. množstvá pri týchto položkách uvedené nie sú. Znamená to, že pre tieto položky si môže uchádzať stanoviť výmery sám alebo je nutné tieto výmery nechať nevyplnené- t.j. nulové?

**V prípade týchto položiek s mernou jednotkou % a nulovom množstve môže uchádzač naceniť výmery podľa svojho rozpočtárskeho programu.**

9. V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. I. bod 1.6 ". Zhotoviteľ je povinný zložiť depozit vo výške 5% z ponúkanej ceny diela bez DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy." Umožní tento depozit zložiť objednávateľ aj formou bankovej záruky?

**Áno môže.**

Za depozit sa považuje aj banková záruka, na ktorú sa vzťahujú obdobné podmienky ako v prípade zloženia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

**V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.**

10. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou.

**Áno. V prípade rozdielu medzi výkazom výmer a výkresovou časťou je záväzný výkaz výmer.**

11. Chceli by ste poprosiť o doplnenie výpisu reziva na realizáciu strešnej konštrukcie, aby sme tak vedeli spracovať relevantnú cenovú ponuku. Zároveň taktiež chýba výpis reziva pri altánku.

Pri zakladaní je v rozpočte položka, ktorá obsahuje betonáž základových pätičiek, chýba tam však debnenie.

**Výpis dreva k strešnej konštrukcií je v doplnenom výkrese 06, ktorý je v prílohe.**

V rámci projektu je uvažované s altánkom ako typovým výrobkom. Všetky potrebné informácie sú vo výkresovej časti SO 03 Altánok. Debnenie pätičiek je zahrnuté v debnení pásov.

12. Zo znenia zmluvných podmienok máme za to , že podmienky financovania diela - uvedené v bode 1.4 ZoD a Platobné podmienky uvedené v článku V. ZoD sú stanovené odlišne . Z dôvodu ich jednoznačnosti a zrozumiteľnosti , žiadame verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie a zosúladenie , tak aby z ich znenia vyplynuli jasne a konkrétne stanovené platobné podmienky diela.

**V čl. I verejný obstarávateľ uvádza spôsob a časové intervaly poukazovania finančných prostriedkov z riadiaceho orgánu, aby zhotoviteľ mal informáciu o tom, že verejný obstarávateľ bude daný projekt financovať z prostriedkov, ktoré mu budú poukazované priebežne (nie naraz na začiatku projektu), počas celej doby implementácie.**

**V čl. V bol doplnený spôsob vystavovania ďalších faktúr a to mesačne.**

**V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.**

**13. Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje posunutie termínov na predkladanie ponúk a otváranie ponúk nasledovne (na ÚVO bolo zaslané Oznámenie o zmene):**

**Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení**

Číslo oddielu: IV.2.2)

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto:

07.05.2020 09:00

má byť:

**18.05.2020 09:00**

**Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení**

Číslo oddielu: IV.2.7)

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

07.05.2020 09:30

má byť:

**18.05.2020 09:30**

Prešov, 01.05.2020

.....

Ing. Peter Lupták, v.r.

osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

**Prílohy:**

- upravený výkaz výmer (30042020 - SO 01-VV.xlsx)
- upravený Návrh ZoD (ZoD\_návrh\_Opravené 0105.doc)
- výkres „06 - PÔDORYS KONŠTRUKCIE KROVU 2020.pdf“, ktorý je doplnený PD (1. Projektová dokumentácia\_OPRAVENÉ 0105.rar)