

DSW Projekt Sp. z o.o.
ul. Św. Barbary 14/36
41-516 Chorzów



znak MPEC/ 109 /21
opracował (a): inż. Grzegorz Walecki
tel. wew. 95
e-mail: g.walecki@sfwenergia.com.pl
Piekary Śląskie, dnia 29.09.2021r.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej z dnia 29 września 2021r.

Na podstawie :

- Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 11 sierpnia 2000r. w sprawie Szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych , pokrywania kosztów przyłączenia , obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U.Nr 72, poz. 845 z późniejszymi zmianami),
- Wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
wydaje warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej firmie DSW Projekt, która wykonuje projekt nowej wymiennikowni ciepła w zakresie co, cwu, i wentylacji nawiewno wywiewnej 80/60 :

1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
Piekary Śląskie ul. Śląska 8

1. Określenie przyłączanego obiektu

A – lokalizacja :

a/ Budynek Szkoły Podstawowej nr 11

B – miejsce zabudowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych :

zasilanie wysoki parametr, przed wymiennikiem ciepła od strony Sprzedawcy

C – maksymalne parametry sieci ciepłowniczej (przyłącza):

- ciśnienie dyspozycyjne	0,14 MPa
- temperatura czynnika grzewczego:	
- Zima	130/70 °C
- Lato	85/60 °C
- moc zamówiona co	335 kW
- moc zamówiona wentylacja	25 kW
- moc zamówiona cwu	80 kW
- ciśnienie statyczne	0,3 MPa

D – przeznaczenie dostaw ciepła

- ogrzewanie budynku szkoły, wentylacja
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej

2. Przyłącze cieplownicze

Obiekt jest przyłączony do sieci cieplowniczej.

3. Rozgraniczenie własności i dostawy ciepła

Granica własności i dostawy ciepła są kołnierze ostatnich zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie za licznikiem ciepła. Węzeł cieplny nie jest własnością Dostawcy.

4. Wymogi dotyczące instalacji odbiorczych

Instalacje odbiorcze należy wykonać zgodnie z podanymi i ogólnymi warunkami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie. Grzejniki zewnętrznej instalacji odbiorczej należy zastosować metalowe.

5. Postanowienia końcowe

- Koszty opracowania projektu przyłączenia jak również koszty związane z budową nowej wymiennikowni będą w całości pokryte przez Odbiorcę.
- Niniejsze warunki przyłączenia mają ważność 2 lata od daty wydania .

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie

Grzegorz Kujas

PROKURANT
MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie

Anna Wrycol Morus