





- Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania (STN 33 2000-4-41:03.2019)
- opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2
príloha A: A1-základná izolácia živých častí
A2-zábrany alebo kryty
 - opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- čl. 411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
 - doplnková ochrana - čl. 415
- prúdové chrániče (RCD)-čl. 415.1
- doplnkové ochranné pospájanie- čl. 415.2

1	03/2024	KLIMY, FOTOVOLTIKA, DUEL				
REV.ČÍSLO	DÁTUM	POPIS				
NAVRHOVAL	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VED.PROJEKTU		
Ing.Dulanský	Ing.Dulanský	Ing.Dulanský	Ing.Dulanský	Ing. Arch.		
				Kierulfová		
KRAJ Bratislavský		OKRES Senec				
INVESTOR Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59						
ODBERATEL Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59						
NÁZOV Centrum kultúrneho dedičstva						
Kostolná pri Dunaji						
p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77						
ČASŤ Schéma						
PREDMET VÝKRESU SO 09 Prípojka NN						
<div><div>DUEL</div><div>-ELEKTROSYSTÉM,s.r.o.</div></div>						
					FORMÁT	2A4
					DÁTUM	03/2024
					STUPEŇ	SP
ZAK.Č.					2024-029	
MIERKA					-	
Č.VÝKRESU					LIST	
E08_v1					1	