



LEGENDA				
— Drut Ø8mm prowadzony na uchwytych betonowych w tworzywie				
○ Złącze krzyżowe				
ZK Przewody odprowadzające: drut Ø8mm prowadzony w rurach odgromowych.				
⊗ Iglica/ maszt 2m				
— Uziom otokowy bednarka Fe/Zn 30x4				
BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW				
B.V.F.K STUDIO				
Inwestor	Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie			
Obiekt i adres	Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie, Piekary Śląskie			
Temat	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich			
Treść rysunku	INSTAL. ODGROMOWA - CZĘŚĆ "C"	Branża		ELEKTRYKA
		Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13		Skala 1:100
				Nr Rys. E7