

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Naše číslo  
VO-000835

Vybavuje/linka  
Mgr. Marta Juríčková  
0940 608 017

Banská Bystrica  
20.11.2025

Vec **1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4**  
**2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ<sup>1</sup>:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:** Vzdelávacie centrum v Rimavskej Sobote-stavebné práce

**Druh postupu:** zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Vyhlásené:** v Európskom vestníku č. 660693-2025 S 193/2025 zo dňa 08.10.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania 16104 - MSP, Vestník č. 204/2025 z 09.10.2025, Identifikátor 1370535

**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručeného verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 21.10.2025 15:40:03**

**Otázka č. 1:**

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie projektu zavlažového systému pre extenzívnu zelenú strechu. Ďakujeme.

<sup>1</sup> Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa do časti ZTI výkres pôdorysu číslo V10 Závlaha.

**Otázka č. 2:**

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer k položkám drevené rámové priečky označenie, ktoré bude zhodné s označením vo výpise prvkov, pretože sa domnievame, že dochádza k nesúladu VV a PD nakoľko vo výpisoch sa nachádza väčšie množstvo kusov drevených rámových priečok ako vo výkaze výmer. Bez označenia ťažko priradiť, ktorá položka z VV patrí podľa PD nakoľko ani rozmery nesedia. Ďakujeme.

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že dvere D6 sú súčasťou rámovej priečky, vid' položka vo výkaze výmer č. 136, 137, 138, 142, 143.

**Otázka č. 3:**

Prosíme verejného obstarávateľa o zaslanie podkladov k exteriérovým žalúziám – bližšia špecifikácia, umiestnenie, počet kusov a pod. Ďakujeme.

**Odpoveď č. 3:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkresovú časť „3. OTAZKA“ s úpravami výpisov okien a doplnenými poznámkami výpisu okien, kde sú žalúzie. V detailoch sú typy uloženia podľa druhu fasádnych panelov na danej strane fasády, počet je podľa okien.

**Otázka č. 4:**

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer k položkám hliníkové okná, hliníkové dvere, hliníkové rámové priečky označenie, ktoré bude zhodné s označením vo výpise prvkov, pretože sa domnievame, že dochádza k nesúladu VV a PD. Bez označenia ťažko priradiť, ktorá položka z VV patrí podľa PD nakoľko sa vo VV nachádzajú položky s rozmermi, ktoré sa v PD nenachádzajú. Taktiež pri položke č. 132 hliníkové okná a pol.č. 135 hliníkové dvere nevieme presne určiť, ktoré zostavy tam zahrnúť z PD výpisy, keďže položky nemajú samostatný výkaz výmer (výpočty, označenia pod položkou vo VV excel). Ďakujeme.

**Odpoveď č. 4:**

Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer v súvislosti s položkami hliníkových okien a dverí.

**Otázka č. 5:**

Prosíme verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu keramických obkladov a dlažieb – rozmery, hrúbka, povrchová úprava, farebné prevedenia a pod. Ďakujeme.

**Odpoveď č. 5:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkresovú časť „5. OTAZKA“ s doplnením poznámky do výkresov pod tabuľku miestností s tým, že použitý má byť keramický obklad biely matný, 20 x 40 cm, hrúbka 10 mm, lepený na flexibilné cementové lepidlo. Keramická dlažba biela matná 20 x 20 cm, hrúbka 10 mm, lepená na flexibilné cementové lepidlo.

**Otázka č. 6:**

Prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie. V PD prístrešok nádoby na odpad sa nachádza aj skladba P5 – betónová zámková dlažba. Má položka vo výkaze výmer obsahovať aj túto zámkovú dlažbu alebo táto časť je zahrnutá vo výkaze výmer spevnené plochy? Ďakujeme.

**Odpoveď č. 6:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkresovú časť „6-7. OTAZKA“ s úpravami vo výkrese číslo E9.3-02, dlažba je zahrnutá vo výmere spevnených plôch, zmena je v skladbe na P04 hrúbka dlažby 60 mm, úprava výmer v položkách 12 a 13 vo výkaze SO 02.

**Otázka č. 7:**

V PD prístrešok nádoby na odpad sa spomínajú ostatné doplnkové konštrukcie ako napr. 1. info tabuľa pri vstupe – aká tabuľa? Čo má obsahovať? Chýba v PD, 2. ochranné kovové zábrany – aké? Návrh/náčrt, rozmery, materiál, umiestenie? Chýba v PD, 3. LED svietidlo – nachádza sa niekde v časti Elektroinštalácie alebo požadujete zahrnúť v cene prístrešku? – aké LED svetlo, aké FTV panely, riešenie a pod, to isté platí aj pre elektronický prístupový systém. Prosíme o vysvetlenie. Ďakujeme.

**Odpoveď č. 7:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkresovú časť „6-7. OTAZKA“ s úpravami vo výkrese číslo E9.3-02, kontajnerové stojisko a jeho doplnkové konštrukcie a popis majú byť zahrnuté v jeho cene. Čo sa týka LED svietidla a solárnych panelov, všetko má byť zahrnuté v cene nasledovne:

- Solárny panel 80 W
- Solárny regulátor - SunGuard SG-4
- Akumulátor Vision 12V/80Ah
- Operačná jednotka EKO RAK
- Elektromechanický zámok
- Spotrebný materiál, montáž, zapojenie, kabeľáž

**Otázka č. 8:**

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie bližšej špecifikácie a PD k istiacému systému FALLPROTEC. Ďakujeme.

**Odpoveď č. 8:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkresovú časť „8. OTAZKA“ s výkresom č. E1.1-10

**Otázka č. 9:**

Vo výkaze výmer sa nachádza položka č. 95 líniový polep a 96 polep na sklo mliečnou fóliou. Prosíme o bližšiu špecifikáciu kde sa takýto polep ma použiť, poprípade na aké konkrétne výplňové konštrukcie. Ďakujeme.

**Odpoveď č. 9:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkresovú časť „9. OTAZKA“ s výpisom dverí a zasklených priečok.

**Otázka č. 10:**

Prosíme verejného o doplnenie bližšej špecifikácie a PD k zábradliu k betónovej rampe. Ďakujeme.

**Odpoveď č. 10:**

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkresovú časť „10. OTAZKA“ s výpisom zámočnických prvkov E1.1-34

**Otázka č. 11:**

V PD sa nachádza aj výpis in. drevených dverí. Vo výkaze výmer chýbajú položky. Budú položky doplnené alebo táto časť nie je predmetom obstarávania? Prosíme o vysvetlenie. Ďakujeme.

**Odpoveď č. 11:**

Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer v súvislosti s chýbajúcimi položkami interiérových dverí 6 ks so svetlou šírkou 700 mm.

**2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2**

Verejný obstarávateľ informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami upravuje súťažné podklady, konkrétne prílohu č. 2 SP – Výkaz výmer\_aktualizácia\_2.

Zmeny sú vo výkaze výmer vyznačené farebne. Aktualizovaná Príloha č. 2 SP – Výkaz výmer je zverejnená v časti „Dokumenty“.

Ďalej verejný obstarávateľ uvádza, že dopĺňa Prílohu č. 3 SP - Projektovú dokumentáciu.

Doplnená Príloha č. 3 SP – Projektová dokumentácia je zverejnená v časti „Dokumenty“.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali do svojich ponúk predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

S úctou,

**Marta Juríčková**

kontaktná osoba verejného  
obstarávateľa