

# ZÁPIS Z ROKOVANIA 18.03.2020

**18BA21012**
**Oprava mosta ev.č.50-310 cez poľný jarok, Ludvíkov Dvor**

**Zákazkové číslo / názov zákazky:** 18BA21012 / Oprava mosta ev.č.50-310 cez poľný jarok, Ludvíkov Dvor

**Miesto rokovania:** NDS a.s., Domkárska 9, 821 05 Bratislava

**Dátum:** 18.03.2020

**Čas:** 9:00

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Účastníci:</b> | Ing. Jesenáková | NDS a.s.      |
|                   | Ing. Haršány    | NDS a.s.      |
|                   | Ing. Majerčík   | Valbek s.r.o. |

**Rozdeľovník:** Všetci zúčastnení

## Obsah rokovania

Dňa 18.03.2020 sa uskutočnilo elektronickou formou pracovné rokovanie medzi objednávatelom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) „Oprava mosta ev.č.50-310 cez poľný jarok, Ludvíkov Dvor“. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu mosta ev.č. 50-310 cez Sokoliansky potok na ceste I/16 medzi Košicami a Šacou.

### Existujúci stav:

Mostný objekt s ev.č. 50-310 bol vybudovaný r. 1930, rozšírený v roku 1962. Jedná sa o jednopoložnú nosnú konštrukciu. Pôvodná konštrukcia z roku 1930 je navrhnutá ako doskový most s predpokladanou hrúbkou dosky 30cm podľa mostného listu. Most bol rozšírený v roku 1962 o rámovú konštrukciu. Rozpätie nosných konštrukcií je 2,7 m. Most je šikmý s uhlom kríženia s vodným tokom 90,56 g. Dĺžka premostenia je 2,100 m.

### Nový stav:

Zhotoviteľ dokumentácie predložil objednávatelovi tri varianty šírkového usporiadania nového mostného objektu. Prvý variant bol projektovaný na základe existujúceho stavu, pri druhom bola vozovka rozšírená pri krajných obrubách o 0,5m a pri treťom variante bola na moste navrhnutá normová kategória cesty R24,5. Výkresová dokumentácia týchto variantov bola zaspaná objednávatelovi na preštudovanie, vybratie vyhovujúceho stavu a prípadné pripomienkovanie.

# ZÁPIS Z ROKOVANIA 18.03.2020

## Závery rokovania

Na základe predložených dokumentov prezentovaných na rokovaní boli odsúhlasené nasledujúce riešenia:

- Šírkové usporiadanie na novom mostnom objekte bude zodpovedať existujúcemu stavu
- Stredný deliaci pás v rekonštruovanej časti bude realizovaný asfaltový
- Ochranná vrstva izolácie na moste bude použitá Ac 11o a zapečatujúca vrstva

V Bratislave, 06.04.2020


Zapísal: Ing. Ján Majerčík

## Prílohy dokumentácie

- Príloha č.1 – Priečny rez nového stavu mostného objektu
- Príloha č.2 - Elektronická komunikácia medzi objednávatelom a zhotoviteľom dokumentácie

## ZÁPIS Z ROKOVANIA 18.03.2020

## Príloha č.1



# ZÁPIS Z ROKOVANIA 18.03.2020

## Príloha č.2

**Majerčík Ján**

---

**Od:** Jesenáková Katarína <katarina.jesenakova@ndsas.sk>  
**Odoslané:** streda 25. marca 2020 8:53  
**Komu:** Majerčík Ján; Haršány Ivan  
**Predmet:** Re: Oprava mosta ev.č.50-310 cez poľný jarok, Ľudvíkov Dvor

Dobry den, stredny deliaci pas bude mat asfaltovy povrch. S pozdravom. Jesenakova

Odoslané z iPhoneu

Dňa 24. 3. 2020 o 12:43 užívateľ Majerčík Ján <[Jan.Majercik@valbek.sk](mailto:Jan.Majercik@valbek.sk)> napísal:

Dobrý deň pani Jesenáková,

- Šírkové usporiadanie beriem na vedomie, bude existujúci stav
- Čo sa týka odvodnenia, určite bude odvodňovací prúžok na odvodnenie izolácie vozovky, avšak bude vyvedený do prechodovej oblasti kde bude rubovou drenážou vyvedený mimo most
- Vozovkové vrstvy si ešte dám Vám odsúhlasíť, beriem na vedomie.

Ja mám teda ešte jednu doplňujúcu otázku:

- Ako bude riešený SDP, ktorý bude narušený prácami? Bude rekultivovaný na zelený alebo sa spraví s asfaltovými vrstvami?

Vopred ďakujem za info.

S pozdravom / Best regards

-----  
**Ing. Ján MAJERČÍK**  
 projektant mostných stavieb  
 e-mail: <mailto:jan.majercik@valbek.sk>

-----  
**Valbek s.r.o.**  
 Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava  
 tel./fax: +421 244 643 077 / +421 910 115 180  
<http://www.valbek.sk/>  
 <image001.png>

---

**From:** Jesenáková Katarína <[katarina.jesenakova@ndsas.sk](mailto:katarina.jesenakova@ndsas.sk)>  
**Sent:** Tuesday, March 24, 2020 11:48 AM  
**To:** Majerčík Ján <[Jan.Majercik@valbek.sk](mailto:Jan.Majercik@valbek.sk)>; Haršány Ivan <[ivan.harsany@ndsas.sk](mailto:ivan.harsany@ndsas.sk)>  
**Subject:** Fwd: Oprava mosta ev.č.50-310 cez poľný jarok, Ľudvíkov Dvor

Dobrý deň pán Majerčík, po konzultácii s našim strediskom údržby v Košiciach požadujeme ponechať jestvujúcu šírkovú úpravu mosta. K výkresom mám ešte pripomienky : ako ochrannú vrstvu na moste použijeme AC 11o miesto SMA. Tiež je treba navrhnuť zapecatujúcu vrstvu.

1

# ZÁPIS Z ROKOVANIA 18.03.2020

K odvodneniu - nie je treba navrhnuť aspoň drenážnych kanalik s jeho prepichom aby bola vozovka odvodnená?  
Zatiaľ toľko, aby ste mohli ďalej pracovať. Ak by ste mali ešte otázky kľudne mi zavolajte, už budem na telefóne. Ak aj mňa ešte niečo napadne tiež zavolám alebo napíšem.

S pozdravom. Jesenakova

Odoslané z iPadu

Dňa 23. 3. 2020 o 11:10 užívateľ Jesenáková Katarína  
<[katarina.jesenakova@ndsas.sk](mailto:katarina.jesenakova@ndsas.sk)> napísal:

Odoslané z iPhoneu

Začiatok preposlanej správy:

**Od:** "Majerčík Ján" <[Jan.Majercik@valbek.sk](mailto:Jan.Majercik@valbek.sk)>  
**Pre:** "Haršány Ivan" <[ivan.harsany@ndsas.sk](mailto:ivan.harsany@ndsas.sk)>, "Jesenáková Katarína" <[katarina.jesenakova@ndsas.sk](mailto:katarina.jesenakova@ndsas.sk)>  
**Cc:** "Baciková Tatiana" <[Tatiana.Bacikova@valbek.sk](mailto:Tatiana.Bacikova@valbek.sk)>  
**Predmet:** Oprava mosta ev.č.50-310 cez poľný jarok, Ľudvíkov Dvor

Dobrý deň pani Jesenáková, pán Haršány,

na základe dohody posielam variantné riešenia opravy nosnej konštrukcie mostného objektu ev.č.50-310. Pokúsil som sa toho v správe obsiahnuť čo najviac. V prípade, že by Vám informácie chýbali pokojne sa mi ozvite, som v podstate nonstop k dispozícii.

Na konci správy som uviedol dotazy, ktoré v podstate máme my ako projektant na Vás, ktoré by sme potrebovali objasniť aby sme mohli pokračovať v projekčných prácach. Samozrejme, pokiaľ by ste chceli niečo doplniť alebo pozmeniť v samotnej správe, tak ma tiež kontaktujte. Táto správa bude potom aj spolu s Vašou odpoveďou súčasťou dokumentácie ako klasický záznam z rokovania.

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a odpoveď.

S pozdravom / Best regards

-----  
**Ing. Ján MAJERČÍK**  
projektant mostných stavieb  
e-mail: [mailto:jan.majercik@valbek.sk](mailto:mailto:jan.majercik@valbek.sk)

2