

# ZÁPIS Z ROKOVANIA 03.09.2024

## 24BA31002 Aktualizácia DP v podrobnostiach DRS + DSP: Oprava mosta ev.č.50-310 cez poľný jarok, Ludvíkov Dvor

**Zákazkové číslo / názov zákazky:** 24BA31002 Rýchlostná cesta R2 Ludvíkov Dvor – most ev.č. 50-310  
**Miesto rokovania:** Valbek SK, spol. s r.o.  
**Dátum:** 03.09.2024  
**Účastníci:** Podľa prezenčnej listiny (NDS, Valbek SK)  
**Rozdeľovník:** Všetci zúčastnení

### Program rokovania

Programom rokovania boli požiadavky na aktualizáciu projektovej dokumentácie DP (DRS+DSP), ktorá bola vypracovaná v 04/2020.

### Obsah rokovania

Na základe diskusie boli dohodnuté nasledovné úpravy pôvodnej projektovej dokumentácie:

- Zmena ochrany izolácie na moste** na liaty asfalt.
- Zvodidlo v strednom deliacom páse** na moste je v projekte 04/2020 navrhnuté oceľové obojstranné H2 s dvoma zvodnicami na výšku. Toto riešenie ostane ponechané. Preverí sa dodávateľ tohto typu zvodidla a stupeň zadržania podľa aktuálne platných predpisov.  
V prípade použitia betónového zvodidla by s ohľadom na dĺžku mosta 3,6 m bolo nevyhnutné vymeniť oceľové zvodidlo za betónové aj pred a za mostom v dĺžke cca 20-30 m. To by vyvolalo súvisiace práce s výmenou stredného deliaceho pásu na ceste za spevnený.
- Prechodové bloky za rímsami** budú navrhnuté z betónu namiesto lomového kameňa do betónu.
- Prejazdy SDP** bude zapracované riešenie s osadením štrbinového žľabu. S ohľadom na zaústenie štrbinového žľabu do existujúcich vpustí (šacht) bude investorom určené staničenie umiestnenia prejazdov SDP. Prejazd umiestniť ideálne medzi dve vpuste (šachty) aby sa minimalizoval rozsah stavebných prác.
- Bude doplnené dočasné zatrubnenie potoka počas dláždenia toku pod mostom.
- Dno koryta toku** pod mostom ostane v úprave lomový kameň do betónu. Betónové tvárnice na povrchu s kameňom nebudú navrhnuté.
- V priestore pod mostom sa navrhne jednostranná lavička pre migráciu vydry.
- Vo výkrese D.1.11 bude aktualizovaný rok výstavby na 2025.
- Bude upravená tabuľka s odpadmi s uvedením ich kategorizácie (separovanie, recyklácia).
- Budú podľa potreby upravené detaily v zmysle aktuálne platných VL4.
- Frézovanie hr. 40 mm sa predĺži na úsek 50 m pred a 50 m za mostom.
- Na základe dohodnutých úprav bude vykonaná aktualizácia výkazu výmer a potvrdenie PHZ.

Investor stavby NDS, a.s. zabezpečí aktualizáciu vyjadrení inžinierskych sietí v záujmovom území mosta vrátane overenia kanalizácie na ceste R2 a prerokuje projektovú dokumentáciu so správcom toku SVP š.p.

Prílohy záznamu: Prezenčná listina

Vypracované: V Bratislave, 09.09.2024

Zapísal: Ing. Tatiana Bacíková

Valbek SK, spol. s r.o.  
Eurovea Central 1,  
Pribinova 4, 811 09 Bratislava  
IČO: 17 314 569  
tel.: +421 (0)2 68 202 603  
www.valbek.sk







Valbek SK, spol. s r.o. 10  
Eurovea Central 1  
Pribinova 4  
811 09 Bratislava  
IČO 17314569  
DIČ 2020382166  
IČ DPH SK2020382166

# PREZENČNÁ LISTINA

Z rokovania: Rýchlostná cesta R2 Ludvíkov Dvor – most ev.č. 50-310

Konané dňa: 3.9.2024

	Organizácia	Meno a priezvisko	Mobil	E-mail	Podpis
1	VPŠ, a.s. ODBOR MOSTOV	ING. MIHALE GOJEJ	0910 948 493	MIHAL.GOJEJ@VPSK.SK	
2		Kubulec Jernichtová	0903 713 269	kubulec.jernichtova@vdsr.sk	
3	Valbek SK	Tatiana Baciaková	0911 418 940	tatiana.baciakova@valbek.sk	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					