






LEGENDA:

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| 1 AKUMULACE |  | OKOLNÍ TERÉN |  | HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ
OBSYP NA 100 % PS |
| 2 BIOREAKTOR |  | OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH
cca 0,3 m A HUTNIT |  | PROSTOR POD POTRUBÍM NÁ TOKU I
OD TOKU PROVĚST HUTNĚNÝM PÍSKEM
STABILIZOVANÝ CEMENTEM |
| 3 KALLOJEM |  | HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ
PODSYP / ŠTĚRK (frakce 0/16) | | PROSTOR OKOLO ODVODŇOVACÍHO
BOXU STABILIZOVAT
PÍSKEM PROSYPÁVANÝM CEMENTEM |
| 4 BOX PRO TECHNOLOGII | | | | |
| 5 PÍSKOVÝ FILTR * | | | | |
| 6 DÁVKOVÁNÍ * | | | | |
| 7 ODVODŇOVACÍ BOX * | | | | |
- * volitelné zařízení

V PŘÍPADĚ NESTABILNÍHO PODLOŽÍ ZŘÍDIT PODKLADNÍ
BETON C15/20 A DLE POTŘEBY VYZTUŽIT SVAŘOVANOU
OCELOVOU SÍTÍ.

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO BOXU VŮČI ČISTÍRNĚ MUSÍ
BÝT DLE INSTALAČNÍHO VÝKRESU.

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.	
INVESTOR	Obec Evaň, Evaň 27, 410 02 Lovosice tel: +420 416 591 180, e-mail: obecevan@obecevan.cz
PROJEKTANT	Ing. Luděk Chromík, M. Kudeřkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz
AUTORIZOVANÁ OSOBA	
IČ	00526118
IČ	02315904
Č.A.	

± 0,000 = 286,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU	OBEC EVAŇ, MÍSTNÍ ČÁST EVAŇ A HORKA SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV		MÍSTO	Evaň, Horka	
STUPEŇ PD	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		K.Ú.	Evaň Horka u Libochovic	
OBJEKT	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		Č.ZAKÁZKY	202318	
NÁZEV VÝKRESU	DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 8 EO		DATUM	24.1.2025	
			REVIZE	0.0	
			MĚŘÍTKO	1:25	
			Č.VÝKRESU	Č.PARÉ	
			C.5.2		1