


LEGENDA	
OZNAČENIE	POPIS
1	Zvislá stena ryhy pažená podľa hĺbky ryhy a typu zeminy
2	Zhutnený zásyp ryhy z prehodenej zeminy
3	Obsyp potrubia
4	Kanalizačné potrubie z PVC resp. HDPE100 pre výtlačné potrubie
5	Zhutnené pieskové lôžko
6	Príložné paženie ryhy (podľa druhu zeminy)

UPOZORNENIA:	
– POTRUBIE Z PVC SA VKLADÁ DO PIESKOVÉHO LÔŽKA TAK, ABY SPOČÍVALO NA DNE RYHY CELOU SVOJOU DĹŽKOU.	
– NESMIE BYŤ PRETO POKLADANÉ ANI TEHLAMI, ANI DREVOM. ZAROVNANÉ DNO RYHY PREVEDENÉ S POTREBNÝM A VYROVNANÝM SPÁDOM,	
MUSÍ BYŤ ZASYPANÉ 150mm VRSTVOU PIESKU, KTORÉ TVORÍ LÔŽKO POTRUBIA.	
– OBETÓNOVANIE POTRUBIA Z PVC JE ZAKÁZANÉ	

LEGENDA							
d	DN	Mat. rúr	B šírka ryhy	Kubatúra na 1bm dĺžky			
				Osyp vrát. rúry	Vytlačené rúrou	Osypu	Lôžka
(mm)	(mm)		(mm)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)
110	110	PVC	1100	0.45	0.01	0.44	0.17
125	125	PVC		0.47	0.01	0.46	
160	150			0.51	0.02	0.49	
200	200	PVC korug.		0.55	0.03	0.52	
315	300	1400	0.68	0.08	0.60	0.21	
400	400		0.98	0.13	0.85		

### UPOZORNENIE:

V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.  
Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.185/2015 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.  
Dod.stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov

Zodpovedný projektant:	Aut. Ing. KOCZÓ Štefan		
Vypracoval:	Ing. TAKÁCS Norbert		
Názov stavby:			
PARKOVISKO, p. č. 3973/7			
Objekt:			
SO 01.1 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, ORL A VSAK			
Stupeň PD:		JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	
Výkres:		ÚLOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA V ZEMI	
Druh projektu:	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	Dátum:	03/2024
Investor:	ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava	Mierka:	1:10
Miesto stavby:	p.č. 3973/7, 3979/64, BRATISLAVA – RUŽINOV	Formát:	2xA4

E2.4