

Svetelná štúdia

E.3.3.1 TITULNÝ LIST SVETELNÁ ŠTÚDIA



FBB-ELECTRIC s.r.o.

Prevádzka: Šafárikova 443/16,
Galanta 924 01, [SLOVAKIA]


web: www.fbb.sk

e-mail: info@fbb.sk


Názov stavby:	PARKOVISKO, p. č. 3973/7		
Stavebný objekt:	-		
HIP:	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.	Razítko:	Výtlačok č.:
Zodpovedný p.:	Ing. Bálint Forró		
Vypracoval:	Adam Mészáros		
Miesto:	Bratislava		
Stupeň:	DSP		
Dátum:	08/2025		
Č.projektu:	P250726_V5		
Lokalita:	k.ú. Ružinov, č.p. 3973/7, 3979/64		
Investor:	ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s., IVANSKÁ CESTA 22, PSČ.: 821 04 BRATISLAVA		

Datový list výrobku

Greenlux - BOSTON Premium 25W NW



C. výrobku	GXSL015
P	25.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	3990 lm
$\Phi_{\text{světlo}}$	3550 lm
η	88.97 %
Světelný výtěžek	142.0 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80



Polární LDC

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

21300 lm

 $P_{\text{celkový}}$


150.0 W

Světelný výtěžek

142.0 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
6	Greenlux	GXSL015	BOSTON Premium 25W NW	25.0 W	3550 lm	142.0 lm/W

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtová plocha 1

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Výpočtová plocha 1 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	13.3 lx	0.21 lx	69.9 lx	0.016	0.003	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))