




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Studnička		VYPRACOVAL Stanislav Gajzler		<div><div>Stanislav Gajzler Na Závodí 789/15 748 01 Hlučín</div></div>	
INVESTOR	AI INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s.				
NÁZEV AKCE	VZDUCHOTECHNIKA - ETAPA XVII VĚTRÁNÍ HALY			STUPEŇ PD	ZAD. DOKUMENTACE
				DATUM	09/2025
MÍSTO STAVBY	AL INVEST BŘIDLIČNÁ			ZAK. ČÍSLO	11542-003-002
OBJEKT	ALFAGEN			FORMÁT	A4
ČÁST	ELEKTRO A MAR PRO VZT			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH	KONFIGURACE ROZVADĚČE RMA2			-	03

[illegible]

90		I/O modul digitálních výstupů, 6xDO	DDC1.4	900			DDC1.4						
		Digitální výstupy											
91	DO1	Vytápění haly elektrické panely	R-silno	900			DDC1.4			24 V	WL2	CYKY-O 3x1,5	
92	DO2	Rezerva		900			DDC1.4			24 V			
93	DO3	Rezerva		900			DDC1.4			24 V			
94	DO4	Rezerva		900			DDC1.4			24 V			
95	DO5	Rezerva		900			DDC1.4			24 V			
96	DO6	Rezerva		900			DDC1.4			24 V			
-													
-													
60		I/O modul digitálních vstupů, 16xDI	DDC1.5	900			DDC1.5						
		Digitální vstupy											
61	DI1	FM ventilátoru z.č.2	2FM3.1	900			DDC1.5	porucha					
62	DI2	FM ventilátoru z.č.2	2FM3.2	900			DDC1.5	porucha					
63	DI3	FM ventilátor z.č.4	4FM3.1	900			DDC1.5	porucha					
64	DI4	FM ventilátor z.č.4	4FM3.2	900			DDC1.5	porucha					
65	DI5	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
66	DI6	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
67	DI7	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
68	DI8	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
69	DI9	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
70	DI10	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
71	DI11	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
72	DI12	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
73	DI13	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
74	DI14	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
75	DI15	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
76	DI16	Rezerva		900			DDC1.5	rezerva					
-													
-													
800		VÝVODY Z ROZVADEČE											
801		Ventilátor z.č.2	2M3.1	900	400	11				22,7	WL 2M3.1	YSLCY-JZ 4x4	
802		Ventilátor z.č.2	2M3.2	900	400	11				22,7	WL 2M3.2	YSLCY-JZ 4x4	

[illegible]