

## Opinia Nr 180 / 2025

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w Solec Kujawski ..... ul Powstańców ..... Nr 21 dotycząca mieszkania Nr --- Pana /i/ Nadleśnictwo Solec Kujawski (Zagórzanka) .. sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana JAROSŁAWA CZYŻ..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr 3,4 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony (e) do podłączenia kotła dymowego C.O. na pellet w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy .

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) wentylacja wywiewna w pom. gospodar. podłączone jest (są) prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~  
Podać rodzaj urządzenia  
w piwnicy do przewodu kominowego nr. 3 i działa sprawnie.

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ----- działa (ją) wadliwie z przyczyn  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :kocioł dymowy C.O. na pellet podłączyć w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy do przewodu kominowego nr. 4 po likwidacji kotła C.O.

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi Po wykonaniu zaleceń ponownie zgłosić.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla Nadleśnictwo Solec Kujawski (Zagórzanka)


Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA  
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

 **ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
Jarosław Czyż  
upr. mistrz. 4203/2002r.  
ul. Orki 1, 89-200 Zamość  
tel. 696-739-521



**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
*Jarosław Czyż*  
upr. mistrz. 4203/2002r.  
ul. Orki 1, 89-200 Zamość  
tel. 696-739-521