

Hárak úrove výstavby budovy

pre stanovenie výšky oprávnených nákladov podľa § 5 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Žiadateľ, názov stavby: **Diely III. Nitra, BD Kmet'ova ulica, Územie "B" C-307 Tokajská, Nitra**

Dokument, ktorý tvorí podklad pre vyplnenie hárku:

Projektové energetické hodnotenie (pred realizáciou stavby)

Tabuľka č. 1 - Posúdenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií

Druh stavebnej konštrukcie	Strana PEH / EC	Vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla stavebnej konštr. U [W/(m².K)]	Porovnávajúci súčiniteľ prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa STN [W/(m².K)]	Dosiahnutá úroveň
stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5
Obvodová stena	10	0,188	0,220	Úroveň 1
Obvodová stena	10	0,179	0,220	Úroveň 1
Obvodová stena	11	0,160	0,220	Úroveň 1
Stena s vodorovným tepelným tokom - rozdiel do 20 K	11	0,377	0,600	Úroveň 1
Stena s vodorovným tepelným tokom - rozdiel nad 25 K	11	0,377	0,400	Úroveň 1
Plochá a šikmá strecha ≤ 45°	12	0,097	0,150	Úroveň 1
Plochá a šikmá strecha ≤ 45°	12	0,132	0,150	Úroveň 1
Strop nad vonkajším prostredím	12	0,149	0,150	Úroveň 1
Strop s tepelným tokom zhora nadol - rozdiel do 20 K	12	0,168	0,500	Úroveň 1
Okná, dvere, zasklené steny v obvodovej stene	15	0,860	1,000	Úroveň 2
Dvere do ostatných priestorov - so zádverím	15	2,000	2,000	Úroveň 1
Najnižšia dosiahnutá úroveň stavebných konštrukcií				Úroveň 2

Tabuľka č. 2 - Posúdenie energetického kritéria

Vypočítaná potreba tepla na vykurovanie budovy [kWh/(m².a)]	Faktor tvaru budovy	Porovnávajúca potreba tepla na vykurovanie podľa STN [kWh/(m².a)]	Dosiahnutá úroveň
stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4
26,17	0,379	27,80	Úroveň 1

Tabuľka č. 3 - Posúdenie globálneho ukazovateľa primárnej energie budovy

Vypočítaný globálny ukazovateľ primárnej energie budovy [kWh/(m².a)]	Kategória budovy podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z.	Porovnávajúci globálny ukazovateľ primárnej energie budovy [kWh/(m².a)]	Dosiahnutá úroveň
stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4
39	Bytový dom	33-63	Úroveň 2

Tabuľka č. 4 - Posúdenie spôsobu a umiestnenia zdroja tepla a teplej vody

Je budova zásobovaná teplom a teplotou vodou z centrálného zdroja, ktorý je spoločným zariadením budovy a tento centrálny zdroj aspoň čiastočne využíva energiu z obnoviteľných zdrojov?	nie
--	-----

Celková dosiahnutá úroveň výstavby budovy

Úroveň 2



Ing. Svetlana Bartoňová

Projektant / spracovateľ energetického hodnotenia
(podpis, pečiatka)

Štatutárny zástupca obce / mesta
(podpis, pečiatka)