



TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ VN 3x1x22-AXEKVCEJ 240/25 (NA2XS2Y 1x240/25) + ovl. kabel
CYKY 12x2,5 + HDPE TRUBKA 40/32
ULOŽENO V KABELOVÉM BETONOVÉM ŽLABU V CELÉ DÉLCE TRASY + PÁSKA FeZn 30/4

Investor		Město Pelhřimov	
		Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	
Hlavní projektant	Zpracoval	Kontroloval	Schválil
ing. Jaroslav Altera	ing. Jaroslav Altera		
stavba:		HIP: Ing. Jaroslav Altera	
Nová trafostanice a přepojení zimního stadionu na VN rozvod, Pelhřimov		číslo zakázky: 2024–02	
objekt: SO401 Trafostanice a přívodní kabelové vedení VN k zimnímu stadionu		stupeň dokumentace: PDPS	
část: DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ		datum: 01/2025	
obsah: SITUACE UMÍSTĚNÍ TS+ PŘÍPOJKY VN K ZS		měřítko: 1:500 formát: 3xA4	
název dig.souboru: --		číslo výkresu: 02	
		výtisk číslo:	