


- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2019
- Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
 - Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zabránami alebo krytmi
 - Ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche
 - Čl. 412: Dvojitá alebo zosilnená izoláciu
 - Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
 - Čl. 414: Malé napätie

DR404



DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ DR404 600x600x200 (šxhvx)

Prívod káblov : zhora
Vývod káblov : zhora
Krytie : IP44
Inštalovaný výkon : $P_n = 1350 \text{ W}$
Koeficient súčasnosti : $b = 0,5$
Súčasný výkon : $P_s = 675 \text{ W}$

ZOZNAM ZARIADENÍ:

Dátový rozvádzač 19" 20U 600x600	1ks
Napájací panel 7x230V	1ks
Metallický patch panel 24xRJ45 Cat6A	2ks
Metallický patch panel 24xRJ45 Cat3	1ks
Optický patch panel 24LC duplex	1ks
Energo panel	1ks
UPS 1500VA/1350W	1ks
Vyvážovací panel	3ks
Switch	1ks
Instal. materiál (DIN lišty, plávajú. matky...)	1ks

POZNÁMKY:

Rozvádzač uzemniť na hlavnú uzemňovaciu svorku.
OF11 označiť nápisom "HLAVNÝ VYPÍNAČ".
Na dvére rozvádzača umiestniť bezpečnostné nálepky.
Pri inštalácii zariadení dodržať inštalčný návod výrobcu.
V prípade prechodu kabeľáže medzi rôznymi požiarnymi úsekmi je nutné prestupy utesniť pomocou protipožiarnych upchávok podľa projektu požiarnej ochrany.

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



OBJEDNÁVATEL



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEL

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA		ČLEN ZDRUŽENIA	
DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 14/1/2, 4, 832 03 BRATISLAVA		ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV	
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY		8674-00	

PROJEKTANT/SPRACOVATEL ČASTI

DELTECH, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jozef Barbier	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Juraj Dzúrik	PODPIS
KONTROLOVAL	Ing. Juraj Taliga	PODPIS
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY		MUZTPD-DRS-C-D000-4.04.00-703-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

404 MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ

ČASŤ OBJEKTU

700 VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

NÁZOV PRÍLOHY

ROZVÁDZAČ RD404

KRAJ		PREŠOVSKÝ
OKRES		PREŠOV
KATASTER		LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM		BPV
DÁTUM		06/2023
FORMÁT		2x44
MIERKA		-
STUPEŇ		DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY		20220221
ČÍSLO SUPRAVY		ČÍSLO PRÍLOHY
703		703