

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY





## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE







EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ	 DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE		
ZHOTOVITEĽ	  ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV		
	VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA	
	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV	
	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
	ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00	



PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI		DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdenek PAŠEK	PODPIS 
	VYPRACOVAL	Ing. Zdenek PAŠEK	PODPIS 
	KONTROLOVAL	Ing. arch. ZuzanaMACHÁČOVÁ	PODPIS 
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTP0-DRS-C-D000-40300-405-X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE			
OBJEKT		KRAJ	PREŠOVSKÝ
<div>403 GARÁŽE PARCIÁLNYCH TROLEJBUSOV</div>		OKRES	PREŠOV
		KATASTER	LUBOTICE
		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
		DÁTUM	06/2023
ČASŤ OBJEKTU		FORMÁT	
		MIERKA	
		STUPEŇ	DRS/DVZ
NÁZOV PRÍLOHY		ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
		405	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt:

E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov

Časť:

**400 - Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  
Objekt: E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov  
Časť: 400 - Vykurovanie

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT  
a.s., Kominárska  
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - PSV 0,00

795 - Lokálne vykurovanie 0,00

D1 - Vykurovacie telesá - sálavé zariadenia, tmavé trubkové plynové infražiariče 0,00

D2 - Vonkajšie prevedenie horákovových jednotiek tmavých infražiaričov vr. montáže 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP - Práce navyše 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

## ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  
Objekt: E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov  
Časť:

Miesto:	Prešov	Dátum:	31. 7. 2023
Objednávateľ:	Dopravný podnik mesta Prešov a.s.	Projektant:	DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

D	PSV		PSV					0,00
D	795		Lokálne vykurovanie					0,00
D	D1		Vykurovacie telesá - sálavé zariadenia, tmavé trubkové plynové infražiarice					0,00
1	M	POL1	2-stupňový, izolovaný infražiaric typu TS 37 ESS, tvar I-2R, dĺžky 18,0m (alebo ekvivalent), o výkone Q=26,0-35,0 kW , hodinová spotreba plynu Hu=3,7 m3/h, pripojovací tlak plynu 2,0-5,0 kPa , účinnosť 92% , 1x230V/50Hz/10A	ks	5,00		0,00	
2	M	POL2	2-stupňový, izolovaný infražiaric typu TS 45 ESS, tvar I-2R, dĺžky 24,0m (alebo ekvivalent), o výkone Q=29,0-45,0 kW , hodinová spotreba plynu Hu=4,8 m3/h, pripojovací tlak plynu 2,0-5,0 kPa , účinnosť 92% , 1x230V/50Hz	ks	5,00		0,00	
3	M	POL3	Dymovod hliníkový, bez prisávania, DN100mm , cca L=2,0m	ks	10,00		0,00	
4	M	POL4	Montážne závesné príslušenstvo , elektrokabeláž	ks	10,00		0,00	
5	M	POL5	Regulácia - dvojstupňové elektrické riadenie typ QR 3/2St (alebo ekvivalent)	ks	10,00		0,00	
6	M	POL6	Montáž izolovaných infražiaričov vr. príslušenstva	ks	10,00		0,00	
D	D2		Vonkajšie prevedenie horákovových jednotiek tmavých infražiaričov vr. montáže					0,00
7	M	POL7	Držiak horákovej jednotky	ks	10,00		0,00	
8	M	POL8	Pripojovací modul infražiarica, dĺ. 2m	ks	10,00		0,00	
9	M	POL9	Modul infražiarica s voliteľnou dĺžkou, 0,3-0,7m	ks	10,00		0,00	
10	M	POL10	Pripojovacie koleno infražiarica 2R160/45°	ks	20,00		0,00	
11	M	POL11	Vonkajší Al kryt so strieškou vr. montáže	ks	10,00		0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00
12	M	POL12	Spustenie plynových infražiaričov , revízie (PZ, EZ, dymovody)	sub	10,00		0,00	

VP	Práce navyac	0,00
----	--------------	------

[illegible]