

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. MILAN HOLEŠ

PODPIS

Handwritten signature

VYPRACOVAL

Ing. MILAN HOLEŠ

PODPIS

Handwritten signature

KONTROLOVAL

Ing. VLADIMÍR KOSTELKA

PODPIS

Handwritten signature

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-600-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

**404 MENIAREŇ
BARDEJOVSKÁ**

ČASŤ OBJEKTU

600 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVODY

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	600

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DRS/DVZ)

Časť PD: D Výkresy a písomnosti objektov

Stavebný objekt: 404 Meniareň Bardejovská

Časť: 600 Elektroinštalácia a bleskozvody

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-600-X

Zoznam príloh

Identifikačné číslo prílohy	Názov prílohy	Mierka	Zmena
MUZTPO-DRS-C-D000-40400-601-X	Technická správa	-	X
MUZTPO-DRS-C-D000-40400-602-X	Pôdorys základov - uzemnenie	1:50	X
MUZTPO-DRS-C-D000-40400-603-X	Pôdorys 1.PP - elektroinštalácia	1:50	X
MUZTPO-DRS-C-D000-40400-604-X	Pôdorys 1.NP - elektroinštalácia	1:50	X
MUZTPO-DRS-C-D000-40400-605-X	Pôdorys strechy - bleskozvod	1:50	X
MUZTPO-DRS-C-D000-40400-606-X	Súpis káblov	-	X
MUZTPO-DRS-C-D000-40400-607-X	Výpočet rizika podľa STN EN 62305-2	-	X
MUZTPO-DRS-C-D000-40400-608-X	Jednopolová schéma zapojenia	-	X