



**NN SIETĚ: 3/PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C-S**  
ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

**OCHRANNÉ OPATRENIE:** samočinné odpojenie napájania (ĽL 411)  
**OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM (ĽL 411.2):**  
- základná izolácia živých častí (príloha A.1)  
- zberáky alebo kryty (príloha A.2)  
**OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM (ĽL 411.3):**  
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (ĽL 411.3.1)  
- samočinné odpojenie pri poruche (ĽL 411.3.2)

**LEGENDA**

- JESTVUJÚCI STAV - BEZ ZMENY
- JESTVUJÚCI STAV - DEMONTÁŽ
- NAVROVANÝ VONKAJŠÍ ROZVOD NN V KÁBLOVODE (KÁBLOVOD RIEŠI SO 201)
- NAVROVANÝ VONKAJŠÍ ROZVOD NN V CHRÁNKÁCH HDPE
- Rx SR NAVROVANÁ ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRÍŇA PILEROVÁ SO ZEMNÝM DIELOM
- NAVROVANÝ KÁBLOVOD RIEŠI SO 201
- NAVROVANÁ STAVBA
- ZAMERANÉ ÚZEMIE
- KATASTRÁLNE HRANICE

**VZOROVÉ ULOŽENIE KÁBLOV MIMO KÁBLOVODU**

4x HDPEØ110  
POD KOMUNIKÁCIU

1. ZÁSYP SO ZHUTNENÍM  
2. VÝSTRAŽNÁ FÓLIA ČERVENÁ š=33cm  
3. BETÓN C16/20  
4. CHRÁNIKA HDPEØ110  
5. ZEMNIAČI PÁS FeZn30x4  
6. KÁBEL NN

**POZNÁMKY:**

- PRED REALIZÁCIOU VYTÝČÍ VŠETKY INŽINERIE SIETE NOVÉ AJ JESTVUJÚCE.
- KRÍŽOVANIE A SÚBEH S INÝMI INŽ. SIETAMI REALIZOVÁV V ZMYSLE STN 73 6005.
- VŠETKY ELEKTRICKÉ ZARIADENIA (SVETLOÁ A ROZVODNICE) BUDÚ V PREVEDENÍ TRIEDY OCHRANY II

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODŮVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

**NÁZOV STAVBY**  
**MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE**

**EURÓPSKA ÚNIA**  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

**MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**OBJEDNÁVATEL**  
DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.  
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

**ZHOTOVITEĽ**  
DOPRAVOPROJEKT  
ISPO  
Inžinierske stavby

**ZDORUŽENIE MÚZ PREŠOV**

VEDÚCI ČLEN ZDORUŽENIA: DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 11/2, 832 03 BRATISLAVA,	ČLEN ZDORUŽENIA ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOČORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00	

PROJEKTANT OBJEKTU/ČASŤI	DOPRAVOPROJEKT, a.s. B3203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. M. HOLEŠ	PODPIS
VYPRACOVAL	ING. J. URBAN	PODPIS
KONTROLOVAL	ING. M. HOLEŠ	PODPIS
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPD-DRS-C-D000-624-000-002	

**ČASŤ DOKUMENTÁCIE**  
**D VÝKRESY A PÍSMONNOSTI OBJEKTOV**

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRAD. SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝSKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	05/2023
FORMÁT	A4
MIERKA	1:500
STUPEŇ	DRS
ČÍSLO OBJEKTU	
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
NÁZOV PRÍLOHY	SITUÁCIA
ČÍSLO SUPRÁVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	<b>002</b>

**SÚRADNICE PODROBNÝCH BODOV**

Č. bodu	Y	X	Poznámka
R1	261084.70	1207030.69	rozdávzač
R2	261053.48	1207075.55	rozdávzač
R3	261104.44	1207115.18	rozdávzač
R4	261095.71	1207176.09	rozdávzač
R5	261123.89	1207196.72	rozdávzač
R6	261178.73	1207193.19	rozdávzač
R7	260974.34	1207055.01	rozdávzač
R8	260933.62	1207031.56	rozdávzač
R9	260901.88	1207011.01	rozdávzač
R10	260917.84	1207042.47	rozdávzač
R11	260967.43	1207064.36	rozdávzač
R12	261007.75	1207110.53	rozdávzač
R13	261092.46	1207150.06	rozdávzač

**LEGENDA SIETÍ:**

jestvujúce	navrhované	vodovod
—	—	kanalizácia splašková
—	—	kanalizácia dažďová
—	—	plynovod VTL
—	—	plynovod STL
—	—	plynovod NTL
—	—	telekomunikačné vedenie
—	—	vedenie VVN
—	—	vedenie VN
—	—	vedenie NN
—	—	verejné osvetlenie