

SIEŤ NN: 3/PEN, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE - samočinné odpojenie napájania (Čl. 411)

OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM (Čl. 411.2):
- základná izolácia živých častí (príloha A.1)
- zábrany alebo kryty (príloha A.2)

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM (Čl. 411.3):
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (Čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche (Čl. 411.3.2)

DIN00



Typ:	plastový pilier so zemným dielom a 2-mi modulmi KP
Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	40 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44/IP
Prívodné vedenie:	Do 2x 240 mm
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Prívody:	zdola
Vývody:	zdola

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 1, 080 06 ĽUBOTICE	
ZHOTOVITEĽ	ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV	
DOPRAVOPROJEKT	VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA,	ČLEN ZDRUŽENIA ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ISPO inžinierske stavby	ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. JOZEF ANTOL
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
	ČÍSLO ZÁKAZKY: 8674-00	

PROJEKTANT OBJEKTU/ČASTI			
DOPRAVOPROJEKT	DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. M. HOLEŠ	PODPIS:	
	VYPRACOVAL: ING. J. URBAN	PODPIS:	
	KONTROLOVAL: ING. M. HOLEŠ	PODPIS:	
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY: MUZTPO-DRS-C-D000-62400-003-X		

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

624 VONKAJŠIE KÁBLOVÉ ROZVODY NN

NÁZOV PRÍLOHY

SCHÉMA ROZVODU NN

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	ĽUBOTICE
SÚRAD. SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	5xA4
MIERKA	-
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	003