

LEGENDA MIESTNOSTÍ/LEGEND OF ROOMS

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	OPERÁTORSKÉ PRACOVISKO/DISPATCHING ROOM	120,75
1.01a	PRIESTOR ZA VIDEOSTENOU/ESCAPE BEHIND VIDEOWAND	
1.02	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ SERVEROV/TECHNICAL ROOM OF SERVERS	36,18
1.03	CHODBA/CORRIDOR	17,22
1.04	ZÁDVERIE/CORRIDOR	4,40
1.05	UPRATOVANIE/CLEANING	6,30
1.06	WC/WC	3,14
1.07	SPRCHA/SHOWER	2,05
1.08	ŠATNA/CLOCK ROOM	5,70
1.09	DENNÁ MIESTNOSŤ/LEAVING ROOM	16,50
1.10	NOCOVŇA/REST ROOM	12,70
1.11	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ/TECHNICAL ROOM	6,43
1.12	KANCELÁRIA/OFFICE ROOM	35,78
1.13	NÁHRADNÝ ZDROJ/STAND-BY POWER SUPPLY	15,40
1.14	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ UPS/TECHNICAL ROOM UPS	7,25
1.15	CHODBA/CORRIDOR	15,40
1.16	ARCHÍV/ARCHIVES	36,80

LEGENDA:

- PC-XXX PC
MONITOR
DVOJITÁ ZÁSUVKA 230VAC
CYKY-J 3X2,5

POZNÁMKA:


PC MUSIA BYŤ NAPÁJANÉ Z ROVNAKÝCH FÁZ AKO MONITORY!

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA :
1 / N/ PE AC 230 V 50Hz, TN-S
DC 48V, SELV PoE

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

- Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
- základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
- ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním, ochranným uzemnením a samočinným odpojením napájania pri poruche
Čl. 412: Dvojitá alebo zosilnená izoláciou
Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
Čl. 414: Malé napätie PELV, SELV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT



d				
c				
b	Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia	09/2023	ING.M.MARIŇÁK	ING.V.GAVENDA
a	Dokumentácia na realizáciu stavby	01/2018	ING.J.DZÚRIK	ING.V.GAVENDA
ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVAĽOVAL

OBJEDNÁVATEĽ :	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
----------------	---

KRAJ: Bratislavský
MIESTO: Bratislava
KAT. ÚZEMIE: Karlova Ves
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZHOTOVITEĽ:	vypracoval	ING. J.DZÚRIK	zak. číslo	20230208
ACP AuComp s.r.o. AuComp s.r.o. Kyjevska 4 831 02 Bratislava ICO : 35 829 583 IC DPH : SK2020237967 tel: +421 903 255 536 e-mail: acp@acp.sk	zodp. projektant	ING. V. GAVENDA	dátum	09/2023
	tech. kontrola	ING. I. SMREKOVÁ	formát	3xA4
	stavba: MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU V TUNELI SITINA A PRISLÚCHAJÚCEHO ISD DIAĽNICE D2		mierka	1:100
	obsah výkresu:		číslo výkresu:	paré :
	SSÚD 2 DOMKÁSKA ULICA - EL. ROZVODY		20	