

Olkusz, 12.01.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.1.2025

**WYKONAWCY****Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

pn: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obiektów małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w ramach MRN3” część 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu -Rozbudowa zbiornika wodnego Malinka w Leśnictwie Golczowice na terenie Nadleśnictwa Olkusz wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

Zamawiający informuje, że w dniu **06.01.2026 roku** wpłynęły zapytania do postępowania przetargowego znak SA.270.1.2025. Termin składania ofert upływa w dniu **26.01.2026 roku o godzinie 10:00**. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy PZP, udziela wyjaśnień.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami została umieszczona poniżej i zostanie przekazana Wykonawcom zgodnie z wymogami zawartymi w art.284 ust.6 ustawy PZP.

Zapytanie 1:

*Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową istniejących zbiorników tj. projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja powykonawcza? Jeżeli tak to czy dokumentacja projektowa może zostać udostępniona na etapie przetargu?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową istniejącego zbiornika wodnego (projekt budowlany, wykonawczy ani dokumentacja powykonawcza).



Fundusze Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Las Państwowe

Zapytanie 2:

*Czy Zamawiający posiada aktualne/wygasłe pozwolenie wodnoprawne na istniejące zbiorniki? Jeżeli tak to czy te dokumenty mogą zostać udostępnione na etapie przetargu?*

Odpowiedź:

Zamawiający posiada archiwalne (wygasłe) pozwolenie wodnoprawne dotyczące istniejącego zbiornika wodnego. Dokument ten zostanie udostępniony

Wykonawcom na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający informuje, iż pozwolenie to ma charakter archiwalny i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania wymaganych, aktualnych decyzji administracyjnych.

Zapytanie 3:

*Jakie jest aktualne piętrzenie zbiornika wodnego Malinka w Leśnictwie Golczowice?*

Odpowiedź:

Zgodnie z operatem wodnoprawnym z 2010 r. średnia głębokość stawów wynosi około 1,00 – 1,60 m. Maksymalny poziom piętrzenia wody wynosi:

– dla stawu nr 1: 322,10 m n.p.m.,

– dla stawu nr 2: 321,80 m n.p.m.

Zamawiający informuje, iż powyższe dane mają charakter archiwalny i wymagają weryfikacji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zapytanie 4:

*Czy przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby projektu? Lista koniecznych opracowań do wykonania w ramach zamówienia nie przewiduje inwentaryzacji przyrodniczej oraz oceny oddziaływania na środowisko.*

Odpowiedź:

Na potrzeby inwestycji nie została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza.

Zamawiający informuje, iż obowiązek wykonania ewentualnych opracowań środowiskowych, w tym inwentaryzacji przyrodniczej lub oceny oddziaływania na

środowisko, wynikać będzie z przepisów prawa oraz wymagań organów administracyjnych w toku procedur uzgodnieniowych.

Zapytanie 5:

*Jaka jest aktualna pojemność zbiornika i objętość retencjonowanej wody w zbiorniku Malinka?*

Odpowiedź:

Powierzchnia stawów wynosi łącznie około 3,60 ha, w tym:

- staw nr 1: około 1,525 ha,
- staw nr 2: około 2,038 ha.

Średnia głębokość stawów wynosi około 1,00 -1,60 m. Zamawiający informuje, iż powyższe dane mają charakter orientacyjny i wymagają weryfikacji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zapytanie 6:

*Czy Zamawiający wskazuje konkretny kierunek rozbudowy zbiornika w obrębie działki nr 807 (np. obszar północno-wschodni lub południowy)?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się zasadniczej rozbudowy powierzchni zbiorników. Zwiększenie retencyjności planowane jest przede wszystkim poprzez pogłębienie czaszy zbiorników oraz modernizację istniejących obiektów hydrotechnicznych.

Zapytanie 7:

*Czy zbiornik jest lub ma być przeznaczony także na cele przeciwpożarowe?*

Odpowiedź:

Zbiornik wodny Malinka jest obecnie ujęty w ewidencji zbiorników wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych lasów. Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa retencyjności zbiornika, przy czym jednocześnie zbiornik będzie pełnił funkcję punktu czerpania wody do celów

przeciwpożarowych. W związku z powyższym zasadne jest zaprojektowanie miejsca (stanowiska) czerpania wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściwych służb.

Zapytanie 8:

*Czy wymagana jest przebudowa istniejących obiektów (grole, mnich, przelew, czasza zbiornika)?*

Odpowiedź:

Na etapie postępowania Zamawiający nie przesądza zakresu przebudowy istniejących obiektów hydrotechnicznych (grole, mnich, przelew, czasza zbiornika). Zakres ten powinien wynikać z inwentaryzacji przeprowadzonej przez Wykonawcę (Projektanta) oraz z przyjętych rozwiązań projektowych.

Zapytanie 9:

*W jaki sposób zasilany jest zbiornik Malinka?*

Odpowiedź:

Zbiornik wodny Malinka zasilany jest wodą z potoku Dębieńnica w km 0+580, za pośrednictwem istniejącego doprowadzalnika w postaci rurociągu o średnicy  $\phi$  400 mm i długości około 367 mb.

Zapytanie 10:

*Czy Zamawiający dopuszcza całkowite opróżnienie zbiorników na czas prac budowlanych?*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego opróżnienia zbiornika na czas prowadzenia robót budowlanych, o ile będzie to uzasadnione technicznie i uzgodnione w ramach wymaganych decyzji administracyjnych.

Zapytanie 11:

*Czy na zbiorniku znajdują się ujęcia wody oraz wyloty kanalizacji deszczowej?*

Odpowiedź:

Na zbiorniku nie znajduje się ujęcie wody i nie stwierdzono istnienia wylotów kanalizacji deszczowej na jego terenie.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2455/17, udzielone wyjaśnienia oraz modyfikacje dokumentów zamówienia w toku postępowania mają charakter wiążący zarówno dla Zamawiającego, jak i dla Wykonawców.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,  
Mateusz Łapaj  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz

(dokument podpisany elektronicznie)