

VÝPOČET VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 75 9010

$V_{vz} = h_d / 1000 (A_{red} + A_{vz}) \cdot 1/f \cdot k_v \cdot A_{vsak} \cdot t_c \cdot 60$

Výpočet je stanoven pro každou odvodňovanou plochu zvlášť..

Klíčové ukazatele

periodicita:	p = 0,2
koeficient vsaku :	kv=3 x 10-4 m/s (Ing. Š. Farkaš)
součinitel bezpečnosti vsaku f :	2

Označení : D 6-1 , D6-2

VÝPOČET REDUKOVANÉ PLOCHY

Druh povrchu	Plocha [m2]	Koefic. odtoku	Reduk. plocha [m2]
Parkovací stání s propustným povrchem asfalt, bet.dlažba	165.000	0.60	99.000
	100.000	0.80	80.000
	0.000	0.00	0.000
	0.000	0.00	0.000
	0.000	0.00	0.000
CELKEM	265.000	0.68	179.000

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Vsakovací rýha povrchu	Hodnota	Jednotka
šířka rýhy	0.8	m
délka rýha	32	m
min. hloubka rýhy	2	m
průměr drenážního potrubí (DN)	0.2	m

VÝPOČET AKUMULOVANÉHO MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD

$V_{vz} = h_d / 1000 (A_{red} + A_{vz}) \cdot 1/f \cdot k_v \cdot A_{vsak} \cdot t_c \cdot 60$

Plocha redukováná [m²]	Plocha vsaku [m²]	Koefic. vsaku	Koefic. bezpečnos.	Nadmořská výška [m]	Srážka										
					Periodicita p [rok <sup>-1</sup> ]	5.0	min	10.0	min	15.0	min	20.0	min	30.0	min
						úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]
179.000	25.600	3.00E-004	2.00	do 650	0.2	10.0	0.64	15.4	0.45	18.7	-0.11	20.9	-0.87	23.6	-2.69
					0.1	11.3	0.87	18.0	0.92	22.1	0.50	24.6	-0.20	28.1	-1.88
Plocha redukováná [m²]	Plocha vsaku [m²]	Koefic. vsaku	Koefic. bezpečnos.	Nadmořská výška [m]	Srážka										
					Periodicita p [rok <sup>-1</sup> ]	40.0	min	60.0	min	120.0	min	240.0	min	360.0	min
						úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]
179.000	25.600	3.00E-004	2.00	do 650	0.2	25.4	-4.67	27.9	-8.83	31.9	-21.94	33.6	-49.28	34.5	-76.77
					0.1	30.5	-3.76	33.3	-7.86	36.5	-21.11	37.5	-48.58	38.6	-76.03
Plocha redukováná [m²]	Plocha vsaku [m²]	Koefic. vsaku	Koefic. bezpečnos.	Nadmořská výška [m]	Srážka										
					Periodicita p [rok <sup>-1</sup> ]	480.0	min	600.0	min	720.0	min	1080.0	min	1440.0	min
						úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]
179.000	25.600	3.00E-004	2.00	do 650	0.2	35.4	-104.26	36.3	-131.74	37.2	-159.23	39.9	-241.69	41.3	-324.38
					0.1	39.7	-103.49	40.7	-130.95	41.8	-158.41	45.0	-240.78	46.5	-323.45
Plocha redukováná [m²]	Plocha vsaku [m²]	Koefic. vsaku	Koefic. bezpečnos.	Nadmořská výška [m]	Srážka										
					Periodicita p [rok <sup>-1</sup> ]	2880.0	min	4320.0	min						
						úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]	úhrn h <sub>u</sub> [mm]	objem [m³]						
179.000	25.600	3.00E-004	2.00	do 650	0.2	56.1	-653.51	63.0	-984.05						
					0.1	64.0	-652.10	71.9	-982.46						

MAX

0.64

-4.67

-104.26

-653.51

VÝPOČET VSAKOVANÉHO ODTOKU

Qvsak = 1/f . kv . Avsak /m3.s-1/ 0.00384 m3/s 3.8400 l/s

VÝPOČET DOBY PRÁZDNĚNÍ VSAK. ZAŘÍZENÍ

Tpr = Vvz /Qvsak /s/

T doba prázdnění 0.04615162 hod nesmí být větší jak 72 hod

VYHOVUJE

Drenážní potrubí

délka 32 m  
průměr (DN) 0.2 m  
objem na 1 m 0.03 m3  
celkový objem rýhy 1.01 m3

Podzemní rýha s kolmými stěnami a vyplnění štěrkem

délka 32 m  
šířka rýhy 0.8 m  
výška štěrkového polštáře 1.30 m  
mezerovitost štěrku 0.30 -  
celkový ret. objem štěrku (bez drenáže) 9.68 m3

SOUČET OBJEMŮ DRENÁŽE A ŠTĚRKU

10.69 m3

požadovaný objem však. Systému :

0.64 m3

VYHOVUJE

Požadovaný objem však. Systému :

0.64 m3