


LEGENDA:

- NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str.50Hz, 230/400V TN-S
- OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM - STN 33 2000-4-1(2007)
- 1.Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania:
- (ZÁKLADNÁ OCHRANA) - izolovaním živých častí
 - zabránami alebo krytmi
 - doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi
- (OCHRANA PRI PORUČE) - ochranným uzemním a ochranným pospájaním
- samočinným odpojením napájania
 - doplnkovou ochranou prúdovým chráničom
- 2.Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnené izolácia
- 3.Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV
- 4.Doplnková ochrana:
- Prúdovým chráničom (RCD)
 - Doplnkovým ochranným pospájaním



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA



E 1:6
H5V, PSV
POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : "NBS"
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
± 0,00 = 146.50 m n. m.

INVESTOR:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, I.KARVAŠA 1, BRATISLAVA
G.P.:	A B.K.P.S. s.r.o., Nobelova 34, BRATISLAVA
AUTORI:	Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK
HP:	Ing. H. Augustínová
HL.PROJEKTANTI:	ZOBP.PROJEKTANTY VYPRACOVAVŠI KONTROLOVAJÚCI
KUSÝ, PAŇÁK	ING. F.FONDRK ING. F.FONDRK AUGUSTÍNOVÁ
NÁZOV STAVBY:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – ÚSTREDIE BRATISLAVA
OBJEKT:	HLAVNÁ STAVBA
ČASŤ:	PS DE Stínoprázdové rozvody – strecha 5.NP, dc B1

ARCH. Č.	203-19-03
DATUM	11.2019
STUPEN	BP
FORMAT	18A4
ZÁKAZKA Č.	203

PIK FONDRK, s.r.o.
Tehelná 6, 800 44 TOMÁŠOV
IČO: 35 871 881

OBŠAH:	PODORYS 5.NP,dc B1,MODUL O-U/1-6
	– NOVÝ STAV

M 1:50