



## LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ČERSTVÝ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL 20MM, OCHRANA AL. FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL 40MM, OCHRANA AL. FOLIE
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODLNOST EI45
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL 60MM, OCHRANA AL. FOLIE + OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM, VEDENÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- PSU POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR KOUŘOTĚSNÝ EI560 + SERVOPOHON 230V
- UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ - POŽÁRNÍ USPÁVKY A DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- ODVOD KONDENZÁTU
- X - ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
- X1 - MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- X2 - MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- HH= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - HORNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- SH= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - SPODNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- OS= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - OSA POTRUBÍ (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- STĚNOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

## POZNÁMKY

- DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY VZT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ.
- UMÍSTĚNÍ PŘÍVODNÍCH A ODVODNÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ, VENTILÁTORŮ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.
- SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ VIZ. SOUPIS PRACÍ.
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLĚ VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ BÝT ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ.
- MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘED MONTÁŽÍ POTRUBÍ OSTATNÍCH PROFESÍ.
- POTRUBÍ VZT BUDĚ VEDENO NAD INSTALACEMI OSTATNÍCH PROFESÍ.
- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY JE NUTNÉ PROVĚST SONDY DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, PROVĚST ZAMĚŘENÍ SKUTČNÉHO STAVU OCELOVÉ NOČNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU A PROVĚŘIT SOHODU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. PŘEDVŠÍM SE JEDNÁ O PROSTUPY MEZI NOSNÝMI PRVKY KONSTRUKCE, PROSTUPY ZDÍVEM A STROPEM.

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

0	08/2025	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING. RYBÁŘ ml.	ING. RYBÁŘ ml.	ING. KOT
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <b>Město PELHŘIMOV</b> Masarykovo náměstí 1 393 01, Pelhřimov		PROJEKTANT ČÁSTI: <b>PCJ PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.</b>		GENÉRALNÍ PROJEKTANT: <b>PCJ PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.</b>	
MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL:	ING. RYBÁŘ ml.	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP. PROJEKTANT:	ING. RYBÁŘ ml.	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: <b>SPORTHOTEL PELHŘIMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTORŮ</b>				FORMÁT:	15/A4
OBJEKT: SO-02: SPORTHOTEL				DATUM:	08/2025
				STUPEŇ PD:	DSP+DPS
OBSAH: ŘEZY - VZT				Č. ZAKÁZKY:	25-002
				MĚŘÍTKO:	1:50
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA				SOUBOR:	---
				Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ
				D.1.2.3.05	