


Legenda:

- ELM - elektroměr  
MTP 1, 2, 3 - měřicí transformátory proudu  
MTN - měřicí transformátory napětí  
FU01 - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) s pojistkou 2A/gG  
ZS - zkušební svorkovnice
- Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

|                     |  |                      |   |                 |
|---------------------|--|----------------------|---|-----------------|
| AUTORIZOVANÁ OSOBA: | KONTROLOVAL:   | VYPRACOVAL:          |  |                 |
| Ing. PETR FEIERFEIL | Ing. JAN PETR  | Ing. DANIEL MACHOVIČ |   |                 |
| PROJEKTANT:         | PKV BUILD s.r.o.   | IČO: 281 49 785      |   |                 |
| INVESTOR:           | Město Pelhřimov  | IČO: 002 48 801      |   |                 |
| KRAJ:               | Vysočina   |                      |   |                 |
| MÍSTO STAVBY:       | Nádražní 2245, 393 01 Pelhřimov<br>parc.č. 323/5, 323/6<br>k.ú. Pelhřimov [718912] |                      |   |                 |
| NÁZEV PROJEKTU:     | FVE Zimní stadion města Pelhřimov -<br>Nádražní 2245 - 416,765 kWp                 |                      | ZAKÁZKOVÉ Č.:   | FVE-2026-000007 |
| OBSAH VÝKRESU:      | OBCHODNÍ MĚŘENÍ  |                      | STUPEŇ PD:  | DVZ             |
|                     |  |                      | DATUM:  | 03/2026         |
|                     |  |                      | FORMÁT:   | 2 A4            |
|                     |  |                      | MĚŘÍTKO:  | -               |
|                     |  |                      | Č. VÝKR.:   | D.25            |
|                     |  |                      | Č. PARÉ:  |                 |