



OZNÁČENIE MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PROSTREDIE	INTENZITA	str. LX
1.01	PREDSEŇ	6,39	III	5.1–1.1.1 – 100Lx – 28	
1.02	CHODBA	15,1	III	5.1–1.1.1 – 100Lx – 28	
1.03	EVAKUAČNÝ VÝŤAH	6,7			

ELEKTRICKÝ SYSTÉM: 3PEN(N+PE) AC-50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHO M ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33:2000-4-41 (2007):

411 : OCHRANNE OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

411.2 : POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)

A1 : ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

A2 : KRYTÍ

411.3 : POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANU PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)

411.3.1 : OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.2 : OCHRANNE POSPÁJANIE

411.3.2 : SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE V SYST

411.3.3 : DOPLNKOVÁ OCHRANA

415 : DOPLNKOVÁ OCHRANA

415.1 : DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

VONKAJŠIE VPLYVY - PODĽA STN 33:2000-5-51:

ZOZNAM VONKAJŠÍCH VPLYVOV V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH

-MĚ. PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOV

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	Vargová Terézia-CHOVTER M.Rázusa č.95,98 401 Lučenec r.č.037IBB1997 EZ P a E2 tel.047/4321007	
ING. P. MACHAVA	ING. ZS. ZSÉLYI	T.Vargová	ING. B. PAŠKA		
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj , nám.SNP č.23 ,Banská Bystrica				FORMÁT	6xA4
STAVBA: Vybudovanie evakuačných výťahov- PD pre DSS LIBERTAS , stredisko Tuhárske námestie				DÁTUM	10/2019
				STUPEN	SP
OBSAH: PÔDORYS PRÍZEMIA Elektroinštalácia - Rozvod pre NO a výťah				Č.ZAKÁZKY	63/19
				MIERKA: 1:75	C.VYKR.: E-401