

VETVA I.P.P. - DN25-A
POHOTOVOŠŤ A RYCHL.ZÁCH.SLUŽ

Prívod vzduchu nad podlahou
prívod vzduchu 45x45cm
otvor s mriežkou 5x5mm

Ø 57/3i
Ø 133/4i

ZÁDVERIE

OVD SPALÍN
d1(mm)250

SV-dn80

VETVA REZERVA DN50-E

VETVA VZT DN50-D

VETVA ÚK POLIKLINIKA DN125-C

VETVA TV DN40-B

VETVA I.P.P. - DN40-A
GARÁŽE A POHOTOVOŠŤ

Vstupná voda

Upravená voda

TV-dn80
CTV-dn80

SV-dn80

UV-dn25

úprva TV

VELÍN

DN80

DN100

DN250

NEUTRALIZÁCIA KONDENZÁTU

KOTOLŇA
Výkon=400kW
Sv=3,2m
P=120m2
Q=384m3

INFORMÁCIE KTORÉ OBSAHUJE TENTO DOKUMENT SÚ VLASTNÍCTVOM Horváth Miroslav A NESMÚ SA REPRODUKOVÁŤ ANI ODPOVÝDAŤ TRETEJ OSOBE, ALEBO BYŤ POUŽITÉ AKÝMKOLIEK SPOSOBOM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSMENNÉHO POVOLENIA od Horváth Miroslav, ALEBO NÍM OPRÁVNENEJ OSOBY - Zákon č.383/1997 Z.z. autorský zákon v znení zákona č. 234/2000 Z.z. a č. 618/2003 Z.z.

Zodpovedný projektant Horvath Miroslav	Projektant Horvath Miroslav	Generálny projektant Horváth Miroslav 3845 TA 5-1,2,4,5 Kunov 182 905 01 Senica autorizovaný stavebný inžinier mob. 0905 608 802 e mail: horvath@projekta.sk
Objednávateľ: POLIKLINIKA SENICA n.o., Sotinská 1588, 905 01 SENICA	Stavba: REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE V OBJEKTE POLIKLINIKY SENICA n.o.	
Časť: Pohľad na osadenia kotlových jednotiek-plynofikácia Prízemie	Formát: 2 A4	Dátum: 07/2023
Miesto: Senica	Stupeň: PS	Číslo zákazky: 07/2023
Okres: Senica	Merítko: 1:50	Číslo výkresu: C4-5

Potrúbie z materiálu ocel bezošvá DN 250, existujúce
MIN 1,9 kPa AŽ ROZMEDZIE 2,0 kPa
NÁTER ŽLTÁ

Odvod vzduchu pod stropom
55x55cm odvod vzduchu
otvor s mriežkou 5x5mm