



MATERIÁL TR. 11, P235TR1, S235JR
STAVBA A MONTÁŽ : (STN EN 12 007-3:2015)
VÝHOVUJE TPP 702 02 – PLYNOVODY A PRÍPOJKY Z OCELE

Poznámka:

dvere miestnosti opatriť tabulkami:

- HUP – hlavný uzáver plynu
- plynomer
- zóna 2 v okruhu 1,5 m
- zákaz manipulácie s otvorením ohňom v okruhu 1,5 m

Prívod a odvod vzduchu na vetranie plynomerne

LEGENDA:

1. NTL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD DN80 - 90kPa
2. NTL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD DN50 - 2,0-2,2 kPa
3. NTL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD DN100 - 2,0-2,2 kPa
4. TLAKOMER S TLAKOMEROVÝM KOHÚTOM 0 - 150 kPa
UKAZOVACÍ TLAKOMER V KOVOVOM PUZDRE, ROZSAH 0-150 kPa, $\varnothing 160$ mm, presnosť 1,6%
5. MEDZIPRÍRUBOVÝ GULOVÝ UZÁVER SO ZAVITOVYMI OKAMI- PS3" (DN80)-HUP
6. PLYNOVÝ FILTER PRÍRUBOVÝ FO 80 F - 10 bar
7. PLYNOVÝ REGULÁTOR PLYNU PRÍRUBOVÝ TARTARINI SÉRIE R70 ,R/73-DN5/4"-5/4"
8. ROTAČNÝ PLYNOMER ROMER G 40, DN50 A PREPOČÍTAVAČ Elcor Lite, 80-1000 kPa - Bat.
9. NÁVAROK PRE TEPLTNÉ ČIDLO PREPOČÍTAVAČA M20x1,5
10. KOMPENZÁTOR PNUTIA AXIALNÝ KOVOVÝ PRÍRUBOVÝ PRE ZEMNÝ PLYN DN50 90 kPa
11. TEPLMER ROZSAH -30 +50°C
12. MEDZIPRÍRUBOVÝ GULOVÝ UZÁVER SO ZAVITOVYMI OKAMI- PS4" (DN100)
13. TLAKOMER S TLAKOMEROVÝM KOHÚTOM 0 - 6 kPa
UKAZOVACÍ TLAKOMER V KOVOVOM PUZDRE, ROZSAH 0-6 kPa, $\varnothing 160$ mm, presnosť 1,6%

INFORMÁCIE KTORÉ OBSAHUJE TENTO DOKUMENT SÚ VLASTNÍCTVOM Horváth Miroslav A NESMÚ SA REPRODUKOVÁŤ ANI ODOVZDÁVAŤ TRETEJ OSOBE, ALEBO BYŤ POUŽITÉ AKÝMKOLVEK SPOSOBOM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSMENNÉHO POVOLENIA od Horváth Miroslav, ALEBO NÍM OPRÁVNENEJ OSOBY-
-Zákon č.383/1997 Z.z. autorský zákon v znení zákona č. 234/2000 Z.z. a č. 618/2003 Z.z.

Projekt stavby - zakreslenie skutkového stavu

Zodpovedný projektant	Projektant	Generálny projektant
Horváth Miroslav	Horváth Miroslav	
Objednávateľ: Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 905 01 Senica		
Stavba: Rekonštrukcia odberného plynového zariadenia - Zmena - regulačná a meracia zostava - PLYNOFIKÁCIA OPZ Časť: Regulačná a meracia zostava - konštrukčný výkres Konštrukčný výkres zmeny RaMZ uzatváracích armatúr a tlakomera(súčasť plynovej časti OPZ) Miesto: Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, p.č.3565/307, 905 01 Senica Okres: Senica		
Horváth Miroslav 3845 TA 5-1,2,4,5 Kunov 182 905 01 Senica autorizovaný stavebný inžinier , mob. 0905 608 802 e mail: horvath@projekta.sk		
Formát:	2 A4	
Dátum:	10/2023	
Stupeň:	PS	
Číslo zákazky:	10/2023	
Merítko:	1:50	Číslo výkresu: P-1-OPZ