

Verejný obstarávateľ:	Obec Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji IČO: 00306037
Názov zákazky:	„Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy – opakovaná zákazka“ 1 Časť: Revitalizácia kultúrneho centra 2 Časť: Revitalizácia centra - park
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74390/summary
Zverejnená v:	Vestník UVO č. 29/2026 zo dňa 11.02.2026 pod č. 2214 - WYP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosti o vysvetlenie č.27/1
Spracovaná dňa:	17.03.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadostiach o vysvetlenie č.27/1:

Žiadosť o vysvetlenie č.27 doručená dňa 13.03.2026 o 15:43 hod.:

Otázka č. 37/27:

Vážený VO, Vaše odpovede na otázky k návrhu zámeny na konštrukciu okna berieme na vedomie, upozorňujeme však na fakt, že aktuálne požadovaný návrh s troj-sklom na vnútornej strane a jedno-sklom na vonkajšej v kombinácii so zateplením objektu bude dochádzať k degradácii celej okennej výplne, nie je vyriešený tepelný most, bude vznikať kondenz za konštrukciou dreva a pod.. K uvedenej odpovedi nebol zverejnený ani žiaden relevantný návrh detailu takejto konštrukcie, či to projektant plánuje celé ostenie zatepliť a zmenšiť svetlý rozmer okna a pod. Ako najvhodnejšie riešenie je podľa nás, ak má uchádzač zachovať výrazový ráz a drevenú konštrukcie je zdvojené okno s dvojitým zasklením na každej strane.

Odpoveď na otázku č. 37/27:

Samotné okno treba posunúť do novej polohy bližšie k vonkajšiemu lícu zateplenia, hneď za drevoláknitú dosku. Prvé krídlo z exteriéru nemá tesnenie a tým je zabezpečené, že na jeho povrchu nevzniká kondenzácia kvôli prúdeniu vzduchu. Dutiny treba poriadne vyplniť tepelnou izoláciou a nalepiť tesniace pásky k oknám.

Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil Schématický detail v časti Dokumenty.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba