



OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami PN-HD 60 364-4-41/2009

UZIEMIENIE SYSTEMÓW

1. SIEĆ ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE - typ uziemienia system TN-C
2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V - typ uziemienia systemu TN-S

Temat :	Projekt termomodernizacji i zmian wykończeniowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej		
Lokalizacja :	47-430 Rudy ul. Juliusza Rogera 22 ; nr działki nr. 902/3		
Inwestor :	Gmina Kuźnia Raciborska 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4		
Architektura :	tech. bud. Józef Kwiatkowski	Podpis	
Instalacje sanitarne :	tech.bud.Paweł Pawłowski	Podpis	
Instalacje elektryczne :	mjr inż. Antoni Machowski	Podpis	
Temat rysunku :	Plan instalacji elektrycznych obwodów oświetlenia - rzut parteru	Skala	Nr rys.
		1:100	
		lipiec 2024	E-01