



**ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
**Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**

Odštepny závod Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

**Stapring, a.s.**  
**Cintorínska 9**  
**811 08 Bratislava**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
73257/2025

**Vybavuje:**  
Juraj Švec

**Nitra**  
22.10.2025

**Vec: „Topolčianky, Centrálny logistický sklad(CLS), Kasárne, rekonštrukcia objektu“**

**Miesto stavby:** Topolčianky, p.č. 3045/17, 18, 19, 20 23

**Stavebník:** Ministerstvo vnútra SR

SO 01 – objekt ubytovne 001

- vyjadrenie

Bola nám doručená na vyjadrenie PD stavby „Topolčianky, Centrálny logistický sklad(CLS), Kasárne, rekonštrukcia objektu“, pre stavebníka – Ministerstvo vnútra SR.

Projekt stavby SO 01 – objekt ubytovne 001, rieši rekonštrukcie predmetného objektu. Zásobovanie pitnou vodou je cez jestvujúcu vodovodnú prípojku z verejného vodovodu. Vodomerňa zostava je umiestnená v jestvujúcej vodomernej šachte, umiestnenej za hranicou pozemku p.č. 3045/29, k.ú. Topolčianky.

Odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektu je navrhnuté cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku, do verejnej kanalizácie.

Dažďové vody sú odvádzané samostatnou areálovou dažďovou kanalizáciou.

V objekte sa nachádza kuchyňa s jedálňou, odpadové tukové vody sú odvádzané samostatnou tukovou kanalizáciou, na ktorej je umiestnený existujúci lapač tukov.

Po preštudovaní Vašej žiadosti Vám dávame nasledovné stanovisko:

1/ ZsVS, a.s., OZ Nitra, ako vlastník verejného vodovodu v záujmovom území, nemá námietky voči rekonštrukcií objektu SO 01 – objekt ubytovne 001 a jeho zásobovaním pitnou vodou cez jestvujúcu vodovodnú prípojku (ev. číslo odberu: 61344890), ktorá je pripojená na verejný vodovod v obci Topolčianky, p.č. 3045/17, 18, 19, 20 23, pre stavebníka – Ministerstvo vnútra SR, v rozsahu predloženej PD.

2/ V záujmovom území predmetnej stavby na pozemkoch p.č. 3045/17, 18, 19, 20 23, k.ú. Topolčianky sa IS v správe a prevádzke ZsVS, a.s., OZ Nitra, nenachádzajú.

3/ Pripojenie na jestvujúcu vodovodnú prípojku je možné až za fakturačným meradlom.

4/ Zmluvným partnerom pre ZsVS, a.s. OZ Nitra zostáva len subjekt (Ministerstvo vnútra SR), ktorý má v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

5/ ZsVS, a.s., OZ Nitra, súhlasí s odvádzaním výlučne splaškových odpadových cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku, do verejnej kanalizácie.

6/ Vlastníkom prípojky je v zmysle § 4 zákona 442/2002 Z.z. osoba, ktorá zriadila prípojky na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na ich údržbu a opravy.

7/ Upozorňujeme, že je nevyhnutné upraviť uzatvorenú zmluvu č. 1000155661 a zaznamenať osobitné dojednanie – dokladovanie spôsobu likvidácie odpadu z lapača tukov, oprávnenou organizáciou.

- 8/ Na výstupe z lapača tukov predpisujeme maximálnu koncentráciu tukov 10,0 mg/l.  
9/ Upozorňujeme, že vyjadrenie ZsVS, a.s., OZ Nitra je platné dva roky od dátumu vystavenia, t.j. do 22.10.2027.

S pozdravom

V. z.   
**Margita Kršáková**  
vedúci a riaditeľ OZ NR

Príloha: 1 x PD

**ZÁPADOSLOVENSKÁ** ⑦  
**VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
Odštepny závod Nitra  
Nábr. za hydrocentrálou 4. IČO: 365 50 949  
DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609