



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
tel.: 0850 221 200
info.sk@tuvsud.com
www.tuvsud.com/sk-sk

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165068724/30/25/BT/OS/DOK

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov**

Zákazník: **Stapring, a.s.**
Cintorínska 9, 811 08 Bratislava
Objednávka zo dňa: **30.09.2025**
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: **7165068724**

Posudzovaná dokumentácia stavby

Názov stavby: **Topoľčianky, Centrálny logistický sklad - rekonštrukcia tepelného hospodárstva**
Investor: **Ministerstvo vnútra SR,**
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zodpovedný projektant: **Ing. arch. Ján Mezei**
Umiestnenie stavby: **p.č. 3065/1,3065/27,3065/28,3065/30,3065/31,3065/33**
k.ú. Topoľčianky

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. IPQ-057, návod č. N-Q-057-1 a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov.

a táto predložená dokumentácia:

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Protipožiarna bezpečnosť stavby
- Situácia
- Projekt organizácie výstavby
- Stavebné objekty SO01 Kotelňa obj. 09

Architektonicko stavebné riešenie
Statika
Statika – vnútorný oceľový sklad paliva
Zdravotechnika
Technológia kotolní a vykurovanie
Plynoinštalácia
Silnopráúdová elektroinštalácia a MaR

- Inžinierske objekty SO02 Teplovod SO02-A Teplovod pre obj.03 Prevádzková budova
SO02-B Teplovod pre obj.01 Sklad
SO02-C Teplovod pre obj.02A-02B Sklady
SO02-D Teplovod pre obj.04 Garáže

Vykonané úkony

- Kontrola predloženej projektovej dokumentácie v stupni realizačný projekt.

Pri inšpekcii vykonanej v dňa 02.10.2025 boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie Technológia kotolní a vykurovanie nie je zaradené technické zariadenie tlakové (expanzný systém Variomat VS-2-2/35) do kategórie podľa miery ohrozenia, čo nie je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatku v bode 1.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania **len** v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie.

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A/d, A/e platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A/d, A/e do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B/g (rozvod plynu) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených technických zariadení plynových skupiny A/h (plynové spotrebiče) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A/b1 (Expanzná nádoba Reflex N, 80 L) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pracovné prostriedky (dopravníky biomasy, výklopný rošt, pružinové miešadlo a pod.) - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly

po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.

Upozornenie:

- Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č.2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú podľa čl. 2.1. Prílohy č. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovoľnému pádu podľa čl. 11.6 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Všetky technické zariadenia v stavbe musia byť zaradené do kategórie podľa miery ohrozenia (sekčné brány s výškou zdvihu nad 2,7m) podľa § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
- Dvere únikových východov nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie podľa čl. 4.4. Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Nebezpečné priestory na musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

Odborné stanovisko ev. č. 7165068724/30/25/BT/OS/DOK

Vo Vlkanovej, dňa 02.10.2025

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal: **Ing. Jana Lülei**

za Oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:

PP:Schvalovatel



Upozornenie:

Listinná forma je kópiou elektronicky podpísaného dokumentu vo formáte pdf, pôvodne vytvoreného v aplikácii MS Word pod názvom 7165068724_OS_Topolčianky, Centrálny logistický sklad - rekonštrukcia tepel. hospodárstva_Topolčianky.docx, ktorý bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Meno podpisujúcej osoby, dátum a čas podpisania sú uvedené v poli elektronického podpisu.

Originálom je vždy len elektronická forma dokumentu.



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Na vedomie: Inšpektorát práce Nitra