

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 2

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 20/2026 pre závod Humenné, ZR Výrava - rekonštrukcia vodovodného potrubia v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-273

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **20/2026** s názvom „**DNS VAKM výzva 20/2026 pre závod Humenné, ZR Výrava – rekonštrukcia vodovodného potrubia**“ zverejneného dňa 19.02.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 2:
Dobrý deň, Vzhľadom k zamietnutiu našej žiadosti o predĺženie termínov dodania pre položky č. 8 a 9 sa nám napriek tomu podarilo nájsť pre vás oblúky v termíne požadovaného dodania. Môžeme vám v tomto prípade dodať oblúky, keďže ste zadanie v Prílohe č. 3 zmenili na kolená, ktoré nie sú vo vami požadovanom termíne dostupné ? S pozdravom
Odpoveď na Otázku č. 2:
Obstarávateľ trvá na dodaní položky č. 8 a 9 v časti 1 Certifikované tovary tak ako zadefinoval v Prílohe č. 3 časť 1 Certifikované tovary, ktorá tvorí súčasť Výzvy na predkladanie ponúk a bola zverejnená v systéme JOSEPHINE dňa 27.02.2026, t.j. 8. Tvarovka HDPE koleno na tupo s dlhými ramenami d110/60° PN10 9. Tvarovka HDPE koleno na tupo s dlhými ramenami d110/22° PN10

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania