

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 49 11
faks 32 398 55 34
justyna.galka@zabrze.psgaz.pl

"EKOTOM"
Tomasz Nawieśniak
ul. Gen. St. Maczka 9/15
43-310 Bielsko-Biała

Wasz znak: P1504_25_06_15_3
Nasz znak: OIU/249/160005263/15

Zabrze, 12.08.2015r

Dot.: projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej dla zadania "uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej" w Siemianowicach Śląskich.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25.06.2015 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionych planach potwierdzamy przebiegi czynnej sieci gazowej: **wysokiego ciśnienia DN 400 CN 2,5MPa, podwyższonego średniego ciśnienia DN500 CN1,6MPa, DN250 CN 1,6MPa oraz średniego i niskiego ciśnienia.** Wniesiono również przebiegi gazociągów nieczynnych.

Przy pracach projektowych w obrębie istniejącego gazociągu wysokiego należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodnie z: **Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r. załącznik nr 2, tabela 1, 2** (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie);

- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**.

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Projektowane trasy kanalizacji sanitarnej opiniujemy pozytywnie.

Natomiast studzienkę kanalizacji sanitarnej zaznaczoną na planie sytuacyjnym Nr 03 (przy ul. Michałkowickiej) **punktem A** należy przeprojektować na odległość wynoszącą min. **15,0m** od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia **DN 400 CN 2,5MPa**.

Wnosimy następujące uwagi :

- miejsca skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501 (odległość pionowa, rura ochronna);
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;


- posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela;
- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela;
- przed przystąpieniem do robót powiadomić o terminie rozpoczęcia prac;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Świętochłowicach, ul. Katowicka 70 (tel. 32/245-20-55) i Sekcją Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego Ciśnienia, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel. 32/398-49-10), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Wiktor Matuszek

Załączniki:

- 15 planów;

Kopia:

- RDG Świętochłowice;
- a/a OIU.