


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Grzegorz Kononik
24. 02. 2026
Zgodnie z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami:

Investor	Gmina Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie, ul. Kawalerska 62 D		
Nazwa i adres objektu budowlanego	Powiatowy Urząd Pracy 41-940 Piekary Śląskie, ul. Popieluszki 14		
Tytuł rysunku	Instalacja elektryczna – schemat zasilania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Agnieszka Długoszek		Skala rysunku nd
Numer uprawnień budowlanych	LUB/0144/PBE/21		Numer rysunku
Data sporządzenia			

Konstrukcja montażowa modułów uziemniona przewodem LgY 16 mm².
Pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji należy wykonać połączenia wyrównawcze.